

UWAGA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Przewidziano kanały stalowe ocynkowane typu A/I oraz Spiro .Przewody należy wyposażyć w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie wnętrza przewodów.

izolacja 40 mm

izolacja 40 mm

izolacja 40 mm

izolacja 40 mm

Nawiewnik z dyszami, skrzynką rozprężną typ; EAGLE C prod. Swegon lub równorzędny

Nawiewnik z dyszami, skrzynką rozprężną typ; EAGLE C prod. Swegon lub równorzędny

Klimatyzator sufitowy kasetonowy typ; AUXB C prod. Fujitsu lub równorzędny

UWAGI:
1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2.RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI I INNYCH BRANŻ.
3.PRZEJŚCIA INSTALACYJNE I ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.

pracownia projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski
ul. Długa 22/25 62-095 Murowana Goślina
biuro:
ul.Sporna 15 61-709 Poznań
tel. 0/61 8525795, 0/502524825
fax 0/61 8525795 format@architekci.pl

OBIEKT
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GRDZISKU WLKP.
GRODZISK WIELKOPOLSKI, UL. 27 STYCZNIA 15
działka 1320,1311

INWESTOR **KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI**
POZNAŃ, UL. KOCHANOWSKIEGO 2A

PROJEKTANT	mgr inż. Agnieszka Kurowska WKP/0272/POOS/04	
OPRACOWA£	mgr inż. Małgorzata Widomska	

BRAN¯A INSTALACJE SANITARNE

TYTU£ **RZUT III KONDYGNACJI**
Instalacja wentylacji i klimatyzacji

SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:100	PROJEKT WYKONAWCZY	IS15
DATA	ARKUSZ	
2013-12-20		