

UWAGA:  
W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM NALAZŁY SIĘ OTWORY DRZWIOWE 90° DO SZER. 100 CM  
CELEM OSADZENIA DRZWI 90°. OSADZIŁ: NOWE NADPROSIE SYSTEMOWE.

**UWAGA:**  
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

- instalacja wody zimnej - rurociąg PeX-Al-Pex prod. Kisan lub równorzędny
- instalacja wody ciepłej - rurociąg PeX-Al-Pex prod. Kisan lub równorzędny
- instalacja wody cyrkulującej - rurociąg PeX-Al-Pex prod. Kisan lub równorzędny
- instalacja hydrantowa nawodniona - rurociąg stalowy ocynkowany ze szwem, gwintowany wg PN-74H-74200
- rura osłonowa

**HP25**  
Hydrant FUTURE 25 HW-25 N-20/30 EPM z węzłem pólstywnym o długości 30m i gaśnicą 6kg wg (PN-EN 671-1).  
Hydrant zawieszany o wymiarach 933x865x220, kolor do uzgodnienia na etapie realizacji.  
Zasięg całkowity hydrantu 33m (długość węzła L=30m + zasięg strugi 3m przy prądzie rozproszonym stożkowym dla średnicy równoważnej grądnicy 10mm)


② oznaczenie - numeracja hydrantów

----- strefa p-poż

- UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
  - RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI I INNYCH BRANŻ.
  - PRZEJĘCIA INSTALACYJNE I ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.

pracownia projektowa **FORMA\_T**  
Marcin Piotrowski  
ul. Długa 22/25 61-005 Poznań  
tel. 061 8525795, 0502524825  
fax 061 8525795 forma\_t@architektura.pl

OBIEKT  
**RZEBUDOWA I ROZBUDOWA  
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W  
GRDZISKU WLKP.**  
GRDZISK WIELKOPOLSKI, UL. 27 STYCZNIA 15  
działka 1320.1311

INWESTOR		KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI	
POZAŃ, UL. KOCHANOWSKIEGO 2A			
PROJEKTANT	mgr inż. Agnieszka Kurowska WKP/0272/POOS/04		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Małgorzata Widomska		
BRANŻA			
INSTALACJE SANITARNE			
TYTUŁ			
<b><u>RZUT III KONDYGNACJI</u></b>			
<i><u>Instalacja zw.cwu,cyrk i hydrantowej</u></i>			
SKALA	STADIUM		RYSUNEK
1:100	PROJEKT WYKONAWCZY		IS04
DATA	ARKUSZ		
2013-12-08			