



UWAGA:
W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM NALEŻY OTWORZYĆ OTWORY DRZWIOWE "80" DO SZER. 100 CM
CELEM OSADZENIA DRZWI "90". OSADZIĆ NOWE NADPROSIE SYSTEMOWE.

SCHODY ISTNIEJĄCE DO ROZBIÓRKI

UWAGA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Przewidziano kanały stalowe ocynkowane typu A/I oraz
Spiral. Przewody należy wyposażyć w otwory rewizyjne
umożliwiające oczyszczenie wnętrza przewodów.

-  izolacja 40 mm
-  izolacja 40 mm
-  izolacja 40 mm
-  Nawiewnik z dyszami, skrzynką rozprężną
typ: EAGLE C prod. Swegon lub równorzędny
-  Nawiewnik z dyszami, skrzynką rozprężną
typ: EAGLE C prod. Swegon lub równorzędny
-  Klimatyzator sufitowy kasetonowy
typ: AUXB C prod. Fujitsu lub równorzędny

- UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 - RYUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
PROJEKTEM KONSTRUKCJI I INNYCH BRANŻ.
 - PRZEJŚCIA INSTALACYJNE I ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ WG
PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.



pracownia projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski
ul. Długa 22/25 61-009 Poznań
tel. 061 8525795, 0502524825
fax 061 8525795 forma_t@architekci.pl

OBIEKT

**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W
GRDZISKU WLKP.**

GRDZISK WIELKOPOLSKI, UL. 27 STYCZNIA 15

działka 1320.1311

INWESTOR

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

POZNAŃ, UL. KOCHANOWSKIEGO 2A

PROJEKTANT

mgr inż. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/POOS/04

INSTALACJE SANITARNE

RZUT I KONDYGNACJI

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

SKALA

STADIUM

RYSunek

1:100

DATA

ARKUSZ

IS13