

UWAGA:
W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM NALEŻY WYKONAĆ OTWORY DRZWIOWE 90° DO SZER. 100 CM
CELEM OSADZENIA DRZWI 90°. OSADZIĆ NOWE NADPROSIE SYSTEMOWE.

UWAGA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

— nastawa
VK 21-600 — typ grzejnika/wysokość [mm]
700 mm — długość grzejnika [mm]
□ — Grzejnik płytowy typ VK -
Brugman lub o równoważnych
parametrach

102 +20 °C
Φ wym: 343 W

Nr pom. Temp. w pom.
Strata ciepła

CO
01


pion instalacji co,op

CT
01

pion instalacji ct

— instalacja co- do śr. Dn 25 -
— typ KISAN SYSTEM PE-Xb/AL/PE
prod.KISAN lub o równoważnych
parametrach

UWAGI:
1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2.RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
PROJEKTEM KONSTRUKCJI I INNYCH BRANŻ.
3.PRZEJŚCIA INSTALACYJNE I ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ WG
PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.



pracownia projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski
ul. Długa 22/23 61-005 Poznań
biuro:
ul. Sporna 15 61-709 Poznań
tel. 0161 8525795, 01502524825
fax 0161 8525795 formalt@architekci.pl

OBIEKT

**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W
GRDZISKU WLKP.**
GRDZISK WIELKOPOLSKI, UL. 27 STYCZNIA 15
działka 1320.1311

INWESTOR

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

POZNAŃ, UL. KOCHANOWSKIEGO 2A

PROJEKTANT

mgr inż. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/POOS/04

OPRACOWAŁ

Maciej Książkiewicz

BRANŻA

INSTALACJE SANITARNE

TYTUŁ

RZUT III KONDYGNACJI
Instalacja C.O. I C.T.

SKALA

STADIUM

RYСУNEK

1:100

PROJEKT WYKONAWCZY

DATA

ARKUSZ

2013-12-20

IS11