



UWAGA:
W BUDYNKU ISTNIEJ - CYM NALEŻY ROZKUR - OTWORY DRZWIOWE "80" DO SZER. 100 CM
CELEM OSADZENIA DRZWI "90". OSADZIĆ NOWE NADPROSIE SYSTEMOWE.

SCHODY ISTNIEJ - CE DO ROZBI. ROKI

UWAGA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Przewidziano kanały stalowe ocynkowane typu A/I oraz
Spiral. Przewody należy wyposażyć w otwory rewizyjne
umożliwiające oczyszczenie wnętrza przewodów.

izolacja 40 mm
izolacja 40 mm
izolacja 40 mm

- Nawiewnik z dyszami, skrzynka rozprężna
typ: EAGLE C prod. Swegon lub równorzędny
- Nawiewnik z dyszami, skrzynka rozprężna
typ: EAGLE C prod. Swegon lub równorzędny
- Klimatyzator sufitowy kasetonowy
typ: AUXB C prod. Fujitsu lub równorzędny

- UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 - RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
PROJEKTEM KONSTRUKCJI I INNYCH BRANŻ.
 - PRZEJŚCIA INSTALACYJNE I ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ WG
PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.

pracownia projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski
ul. Długa 22/23 61-005 Poznań
biuro:
ul. Sporna 15 61-709 Poznań
tel. 0161 8525795, 01502524825
fax 0161 8525795 forma_t@architekci.pl

OBIEKT
**RZEBUDOWA I ROZBUDOWA
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W
GRDZISKU WLKP.**
GRDZISK WIELKOPOLSKI, UL. 27 STYCZNIA 15
działka 1320.1311

INWESTOR
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

POZNAŃ, UL. KOCHANOWSKIEGO 2A

PROJEKTANT mgr inż. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/POOS/04

OPRACOWAŁ mgr inż. Małgorzata Widomska

BRANŻA
INSTALACJE SANITARNE

TYTUŁ
RZUT II KONDYGNACJI
Instalacja wentylacji i klimatyzacji

SKALA
STADIUM

1:100
PROJEKT WYKONAWCZY

DATA
ARKUSZ

2013-12-08

IS14