

UWAGA:
W BUDYNKU ISTNIEJ.: CYM NALE...Y ROZKU... OTOWRY DRZWIOWE "80" DO SZER. 100 CM
CELEM OSADZENIA DRZWI "90". OSADZI... NOWE NADPRO...E SYSTEMOWE.

SCHODY ISTNIEJ.: CE DO ROZBII...RKI

UWAGA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

- instalacja wody zimnej – rurociąg PeX–Al–Pex
prod. Kisan lub równorzędny
- instalacja wody ciepłej – rurociąg PeX–Al–Pex
prod. Kisan lub równorzędny
- instalacja wody cyrkulującej – rurociąg
PeX–Al–Pex prod. Kisan lub równorzędny
- instalacja hydrantowa nawodniona – rurociąg
stalowy ocynkowany ze szwem, gwintowany wg
PN–74H–74200
- rura ostonowa


HP25
Hydrant FUTURE 25 HW–25 N–20/30 EPM
z węzłem pólstywnym o długości 30m i gaśnicą
6kg wg (PN–EN 671–1).
Hydrant zawieszany o wymiarach 933x865x220,
kolor do uzgodnienia na etapie realizacji.
Zasięg catkowiły hydrantu 33m
(długość węża L=30m + zasięg strugi 3m
przy prądzie rozproszonym stożkowym dla
średnicy równoważnej grądnicy 10mm)

② oznaczenie – numeracja hydrantów

— strefa p–poł

UWAGI:

- 1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- 2.RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
PROJEKTEM KONSTRUKCJI I INNYCH BRANŻ.
- 3.PRZEJĘCIA INSTALACYJNE I ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ WG
PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.



pracownia projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski
ul. Długa 22/25 61-005 Murowano Górnica
biuro:
ul. Sporna 15 61-709 Poznań
tel. 0/61 8525795, 0/502524825
fax 0/61 8525795 forma_t@architekci.pl

OBIEKT

**RZEBUDOWA I ROZBUDOWA
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W
GRDZISKU WLKP.**
GRODZISK WIELKOPOLSKI, UL. 27 STYCZNIA 15
działka 1320.1311

INWESTOR

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

POZNAŃ, UL. KOCHANOWSKIEGO 2A

PROJEKTANT

mgr inż. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/POOS/04

OPRACOWAŁ

mgr inż. Małgorzata Widomska

BRANŻA

INSTALACJE SANITARNE

TYTUŁ

RZUT II KONDYGNACJI
Instalacja zw.cwu,cyrk i hydrantowej

SKALA

STADIUM

RYСУNEK

1:100

PROJEKT WYKONAWCZY

DATA

ARKUSZ

2013-12-20

IS03