

UWAGA:
W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM NALEŻY OTWÓRY DRZWIOWE "80" DO SZER. 100 CM
CELEM OSADZENIA DRZWI "90", OSADZIĆ NOWE NADPROSIE SYSTEMOWE.

UWAGA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

— nastawa
VK 21-600 — typ grzejnika/wysokość [mm]
700 mm — długość grzejnika [mm]
Grzejnik płytowy typ VK –
Brugman lub o równorzędnych
parametrach

102 +20 °C
Φwym: 343 W

Nr pom. Temp.w pom.
Strata ciepła

CO
01


pion instalacji co,op

CT
01

pion instalacji ct

— instalacja co- do śr. Dn 25 –
— typ KISAN SYSTEM PE-Xb/AL/PE
— prod.KISAN lub o równorzędnych
parametrach

UWAGI:
1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2.RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
PROJEKTEM KONSTRUKCJI I INNYCH BRANŻ.
3.PRZEJŚCIA INSTALACYJNE I ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ WG
PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.



pracownia projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski
ul. Długa 22/23 61-009 Poznań
biuro:
ul. Sporna 15 61-709 Poznań
tel. 0/61 8525795, 0/502524825
fax 0/61 8525795 formalt@architekci.pl

OBIEKT

**RZEBUDOWA I ROZBUDOWA
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W
GRDZISKU WLKP.**

GRDZISK WIELKOPOLSKI, UL. 27 STYCZNIA 15

działka 1320.1311

INWESTOR

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

POZNAŃ, UL. KOCHANOWSKIEGO 2A

PROJEKTANT

mgr inż. Agnieszka Kurowska
WK/P/0272/POOS/04

OPRACOWAŁ

Maciej Książkiewicz

BRANŻA

INSTALACJE SANITARNE

TYTUŁ

RZUT II KONDYGNACJI

Instalacja C.O.

SKALA

STADIUM

1:100

PROJEKT WYKONAWCZY

DATA

ARKUSZ

2013-12-20

IS10

RYSunek