



- 1 – Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 1” 0,3 MPa
- 2 – Zawór kulowy dn32
- 2a – Zawór kulowy dn20
- 2b – Zawór kulowy dn40
- 2c – złączka do węża str.
- 3 – Pompa obiegowa H=0,44kPa
- 4 – Zawór zwrotny dn40
- 4a – Zawór zwrotny dn20
- 5 – Zawór spustowy dn20
- 6 – Filtr skośny dn40
- 7 – Przeponowe naczynie wzbiorcze N18
- 8 – Płyty, lutowany wymiennik ciepła Q=40kW
- 9 – Zawór trójdrogowy DN 40 z siłownikiem dostarczony z elementami centrali wentylacyjnej

----- Powrót C O

----- Zasilanie C O

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"				
Temat inwestycji:	Rozbudowa i remont siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie			Data: XII 2013
Adres inwestycji:	62-200 Gniezno, ul.Jana Pawła II 2, działka ewid.81/3, ark.28 obręb Gniezno			Skala: 1:50
Investor i adres:	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Jana Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań			Nr rys.
Rysunek:	Rozwinięcie instalacji c.o. budynku opiekunów psów służbowych	Branża / Etap	SAN/ PW	S-17
Projektant:	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk nr upr. LOD/1795/POOS/11	Nr uprawnień:	LOD/1795/POOS/11	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Kazimierz Maj UAN/IV-10220/20/84	Nr uprawnień:	UAN/IV-10220/20/84	Podpis: