

LEGENDA OZNACZEŃ

1 - 10 - miejsce pobrania próbki 1 - 10

UWAGA !
SZCZEGÓŁ IZOLACJI ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ
I WYKONANIA DREN.AŻU BUDYNKU
WG ODREBNEGO RYSUNKU

PRZEKRÓJ A-A PIWNICY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIWNICY

oznaczenie	funkcja	temperatura wewnątrz pomieszczenia [°C]	wilgotność względna w pomieszczeniu [%]	temperatura punktu rosy [°C]	v_went przepływ powietrza wentylowego [m/s]	poz. [m2]
01	02	03	04	05	06	07
0.1	komunikacja + schody					66.73
0.2	Piwnica					18.36
0.3	Piwnica					11.15
0.4	Piwnica	t=19.5°C	RH=63.6%	t_r=13.7°C		30.00
0.5	Piwnica	t=20.9°C	RH=60.5%	t_r=12.5°C		6.20
0.6	Piwnica	t=19.0°C	RH=69.5%	t_r=12.5°C		30.36
0.7	Piwnica					11.12
0.8	Piwnica					18.80
0.9	Piwnica					9.95
0.10	Piwnica	t=20.8°C	RH=67.0%	t_r=9.5°C		12.56
0.11	Piwnica	t=19.3°C	RH=63.1%	t_r=6.8°C		5.36
0.12	Piwnica	t=22.3°C	RH=62.6%	t_r=8.9°C	v_went=0 m/s	11.22
0.13	Piwnica	t=23.2°C	RH=48.2%	t_r=11.3°C	v_went=0 m/s	11.27
0.14	Piwnica					18.58
0.15	Piwnica					2.66
0.16	Piwnica	t=22.0°C	RH=45%	t_r=9.6°C	v_went=0 m/s	30.44
0.17	Piwnica					11.25
0.18	Piwnica	t=21.4°C	RH=40.5%	t_r=7.0°C		8.97
0.19	Piwnica					8.97

łączna powierzchnia (poeksadki) pomocy: 324.28

Załącznik nr 2
arkusz nr 63

autorzy	tomasz.tomaszczuk@wp.pl sebastian.dudzinski@wp.pl ul. Słonecznej 1a 62-300 WAWICZ
	Elżbieta Tomaszczuk • Sebastian Dudziński

obiekt	REMONT ELEWACJI BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI SZKIC SYTUACYJNY
lokalizacja	2 RZUTEM PIWNIC/PRZYZIEMIA/PRZEKROJEM A-A
tytuł/nr	INWENTARYZACJA - OPINIA TECHNICZNO-BUDOWLANA

adres obiektu	Siemkiewicza 23, 63-300 RAWICZ dz. ewid. 1209, obręb Rawicz
inwestor	Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu Siemkiewicza 23, 63-300 RAWICZ

skala 1:100
7/MYK
data 21012014

opracował	mgr inż. Sebastian Dudziński upr. KOM/0180/ITZ/NE `wkr/0228/POOK/08
sprawdził	

Zatwierdzono do projektu budowlanego

Data: 21.01.2014

Podpis: