UWAGA:
Urządzenia oznaczone kolorem żółtym przewidziane są do zabudowania w II Etapie prac.
W I ETAPIE prac należy przygotować tylko okablowanie pod montaż urządzeń w II ETAPIE.

LEGENDA:

- optyczna czujka dymu z wskaźnikiem zadziałania 24 sztuki
- optyczna czujka dymu 32 sztuk
- czujka termoróżnicowa 1 sztuka
- ręczny ostrzegacz pożarow 7 sztuk
- ETAP II - optyczna czujka dymu z wskaźnikiem zadziałania 11 sztuki
- ETAP II - optyczna czujka dymu 13 sztuk
- sygnalizator optyczno akustyczny 10 sztuk

SKD — System kontroli dostepu

FORMA_T
Pracownia Projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski
ul. Długa 22/25 62-095 Murowana Goślina
biuro:
ul.Sporna 15 61-709 Poznań
tel. 0/61 8525795, 0/502524825
fax 0/61 8525795 format@architekci.pl

OBIEKT
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GRDZISKU WLKP.
GRODZISK WIELKOPOLSKI, UL. 27 STYCZNIA 16
działka 1320,1311

INWESTOR
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
POZNAŃ, UL. KOCHANOWSKIEGO 2A

GŁÓWNY PROJEKTANT	Mgr inż. Andrzej Kuroczycki-Saniutycz upr. WKP/IE/0350/05	
SPRAWDZIŁ:	Mgr inż. Bohdan Kuroczycki-Saniutycz upr. WKP/IE/2672/01	

BRANŻA
TELETECHNIKA

TYTUŁ
POZIOM PARTERU
ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW SYSTEMU SAP I SKD

STADIUM	RYSUNEK
PROJEKT WYKONAWCZY	T2
DATA: 2014-07	ARKUSZ: