



uwagi:

A: 60-604 Poznań, os. Wł. Jagiełły 26/31
T: +48 600 953 848
E: info@plplus.pl
W: www.plplus.pl

PL+

ARCHITEKTURA
BUDOWNICTWO

Niniejsze opracowanie stanowi projekt oświetlenia (Ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. o ustrój i tryb pracy sądów, z 2003 r. Nr 80, poz. 894). Kopia planów oraz uśrednianie bez zgody autora jest zabronione.

branżaELEKTRYCZNA

projektantmgr inż. Marek Jęczyński

upr. KUP/0142/PODZ/11

nazwa i adres inwestycji**REMONT DACHU BUDYNKU HALI SPORTOWEJ**
Kompleks OPP, ul. Taborowa 22, 60-750 Poznań

treść rysunkuOŚWIETLENIE
RZUT PARTERU

stadiumPROJEKT BUDOWLANY

data08-2014
skala1:100
nr rys.E-01

Zamiana opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe o podobnych parametrach wymaga ponownego przeliczenia natężenia oświetlenia w pomieszczeniach zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz danymi fotometrycznymi producenta opraw. Zamiana wymaga pisemnej zgody Projektanta. W przypadku zamiany opraw bez weryfikacji Projektant nie odpowiada za jakość parametrów oświetleniowych na obiekcie.

OCHRONA OD PORAŻEŃ:

przed dotykiem bezpośrednim:

- izolacja robocza
- wyłączniki różnicowo-prądowe (30mA)

przed dotykiem pośrednim:

- szybkie samoczynne wyłączenie zasilania
- lub II klasa ochrony

LEGENDA:

OPRAWA WPUSZCZANA 150W PLX NP/019994

OPRAWA WPUSZCZANA 29W IP44

LVPO 2C

LVPC 2C

OPRAWA AWARYJNA SUFITOWA Z KRATKĄ 2C 7m

OPRAWA ZEWNĘTRZNA NAD DRZWI 2J

OPRAWA EWAKUACYJNA JEDNOSTRONNA 2C

tablica sterowania oświetleniem na sali

łącznik świecznikowy

łącznik pojedynczy

łącznik schodowy

łącznik krzyżowy