



**WIELKOPOLSKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI  
w POZNANIU**

Poznań, 2014-10-14

ZZP-2380-121/2014

**Wykonawcy ubiegający się o  
udzielenie zamówienia**

**WYJAŚNIENIA**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową i remontem siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej zamieszczono treść zapytania oraz odpowiedź Zamawiającego.

**Pytanie:**

W związku z zamiarem złożenia oferty na przetarg jak wyżej niniejszym zwracamy się z prośbą o informację, czy docieplenie ścian zewnętrznych budynku istniejącego wchodzi w zakres niniejszego postępowania przetargowego. Nasza wątpliwość wiąże się z faktem, że w przedmiarze prac na obiekt istniejący nie ma docieplenia ścian (jest izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho w ilości 580 m<sup>2</sup>), a jest w przedmiarze wykonanie tynku silikatowego w ilości ok. 1.600 m<sup>2</sup>. Prosimy o odpowiedź co Oferenci dopuszczeni do licytacji mają przyjąć do wyceny.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Dokumentacja remontu istniejącego budynku administracyjnego z elewacją frontową w ul. Jana Pawła II zakłada ocieplenie tylko jednej ściany – elewacji północnej bezpośrednio przylegającej do projektowanej dobudowy. Pozostałe ściany należy po miejscowych uzupełnieniach tynków zewnętrznych wykończyć tynkiem silikatowym cienkowarstwowym o strukturze „baranka”, gr. 2 mm i wraz z detalami architektonicznymi pomalować zgodnie z projektem kolorystyki elewacji obejmującym zarówno część istniejącą jak i dobudowę. Taką technologię należy uwzględnić w wycenie robót.

Wykonano w 1 egz.

Opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego.