



**WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W POZNANIU**

Poznań, 2015-03-24

ZZP-2380-13/2015

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Komisariatu Policji w Trzciance

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. treści SIWZ. Zamawiający przytacza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie:

W poprzednich zapytaniach padła prośba o doprecyzowanie obmiarów rurociągów CO i CWU. Pomocniczy przedmiar nie uwzględnia rur CWU, a obmiar rurociągów CO jest nie jasny (462 m rury w elemencie „Modernizacja kotłowni” poz. 1 przedmiaru, to rury rozprowadzające, które należy wykonać w stali?) Proszę o wyszczególnienie ilości (w metrach) rur CO i CWU w poszczególnych średnicach z podziałem na rury miedziane i stalowe. Ewentualnie proszę o udostępnienie rysunków w formacie .dwg, które pozwolą na zmierzenie długości rurociągów. Rzuty zamieszczone w formacie .pdf nie pozwalają na prawidłowe zmierzenie rurociągów, ponieważ nie jest znany format druku rysunków. W przypadku zamieszczenia rysunków w formacie .dwg proszę o przesunięcie terminu składania ofert, ponieważ samodzielny pomiar rurociągów jest czasochłonny, a bez obmiarów prawidłowa wycena nie jest możliwa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisem zawartym w pkt. XI.1 SIWZ Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest obliczyć cenę w oparciu o dokumentację wykonawczą. Jak słusznie zauważył podmiot zadający pytanie przedmiar został zamieszczony pomocniczo. Nadto Zamawiający umożliwił w dniu 18.03.2015 r. od godz. 10:00 do godz. 12:00, dokonanie wizji lokalnej miejsca robót wszystkim Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie przedmiotowego zamówienia (pkt. II.3 SIWZ).

Zamawiający nie dysponuje rysunkami w formacie „dwg”.

Instalacje CO na poziomie parteru, I p i II p należy wykonać z rur miedzianych w ilościach przewidzianych w poz. 1 i 2 przedmiaru robot sanitarnych.

Instalacje CO oraz doprowadzającą czynnik grzewczy (gaz) na poziomie piwnicy należy wykonać z rur stalowych czarnych łączonych poprzez spawanie w ilościach przewidzianych w poz. 36, 37, 38 przedmiaru robót sanitarnych. W poz. 36 uwzględniono 10 mb rur \varnothing 50 oraz 46 mb rur \varnothing 40. W poz. 37 uwzględniono 62 mb rur \varnothing 32 oraz 66 mb rur \varnothing 25. Podane ilości są orientacyjne i mogą różnić się od faktycznych.

Instalację CWU należy wykonać z rur miedzianych w ilościach: \varnothing 32 – 6 mb, \varnothing 25 – 24 mb, \varnothing 16 – 126 mb. Podane ilości są orientacyjne i mogą różnić się od faktycznych.

W cenie należy uwzględnić również izolację gr. 30 mm rur poziomych CO, CWU i cyrkulacji na poziomie piwnicy w ilości: rury CO - 86 m², rur CWU i cyrkulacji 33 m².

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy polegającej na dodaniu treści oświadczenia w zakresie oferowanego przez Wykonawcę terminu wykonania robót. Formularz ofertowy po zmianie stanowi załącznik do niniejszego pisma i zostanie udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 30.03.2015 r. W związku z tym dokonuje niżej wymienionych zmian w treści SIWZ:

1) pkt. IX.1 (MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, sekretariat lub przesłać na adres Zamawiającego do 30.03.2015 roku, do godz. 11:00.

pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert odbędzie się 30.03.2015 roku o godz. 11:30 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, pok. nr 3.

- 2) pkt. IX.2 (OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT) otrzymuje brzmienie:
*Ofertę należy złożyć w nieprzejrzytym zamkniętym opakowaniu/kopercie, która powinna być zaadresowana: **Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań, oznakowana następująco: ZZP-2380-13/2015 „Oferta - Termomodernizacja budynku KP w Trzciance”, Nie otwierać przed dniem 30.03.2015 r., do godz. 11:30***
- 3) pkt. X.3 (OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT) otrzymuje brzmienie:
*Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętym opakowaniu/kopercie oznakowanej następująco: **ZZP-2380-13/2015 „Zmiana oferty - Termomodernizacja budynku KP w Trzciance”, Nie otwierać przed dniem 30.03.2015 r., do godz. 11:30.** Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta podczas sesji otwarcia ofert wraz ofertą Wykonawcy, który wprowadził zmianę i zostaną dołączone do oferty.*
- 4) pkt. X.1 (MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) otrzymuje brzmienie:
*Ofertę należy złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A, sekretariat lub przesać na adres Zamawiającego do **30.03.2015** roku, do godz. **11:00.***
- 5) pkt. X.2 (MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) otrzymuje brzmienie:
*Otwarcie ofert odbędzie się **30.03.2015** roku o godz. **11:30** w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A, pok. nr 3.*