



**WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W POZNANIU**

Poznań, 2015-06-09

ZZP-2380-33/2015

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem części pomieszczeń w budynkach Komendy Miejskiej Policji w Koninie

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Poniżej Zamawiający przytacza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

„Dotyczy przedmiaru na wymianę urządzeń grzewczych i pompowych, zbyt mało informacji na temat zasobników ciepła i agregatu pompowego ppoż. Brak informacji na ten temat w załączonych projektach. Proszę o uszczegółowienie, podanie parametrów technicznych wymaganych dla zastosowanych urządzeń.”

Odpowiedź Zamawiającego:

1) Budynek A700:

- a) zasobnik c.w. - stojący, ze stali nierdzewnej, izolacja z pianki poliuretanowej, pojemność całkowita 1000 l, dopuszczalne ciśnienie pracy napełnionego zasobnika min. 8 bar, ciśnienie zasilania (obieg c.w.) max 6 bar, maksymalna temperatura pracy 90°C, np. HRs 1000,
- b) pompa - wirowa jednostopniowa, monoblok, ssanie w poziomie, tłoczenie pionowo do góry, silnik asynchroniczny trójfazowy o mocy 5,5kW, obroty 2900 min⁻¹, nominalna wydajność nie mniejsza niż 38,00 m³/h, nominalna wysokość podnoszenia nie mniejsza niż 28,00 m, np. 65PJM160.

2) Budynek Socjalny: zasobnik c.w. - stojący, ze stali nierdzewnej, izolacja z pianki poliuretanowej, pojemność całkowita od 400 do 500 l, dopuszczalne ciśnienie pracy napełnionego zasobnika min. 8 bar, ciśnienie zasilania (obieg c.w.) max 6 bar, maksymalna temperatura pracy 90°C, np. SMART 420.

Pytanie nr 2

„Czy dla boksów z witryn aluminiowych w pom. dyżurki nie ma wymagań p.poż? Jeżeli tak to proszę podać jakie, gr. 4 mm czy też inne np. bezpieczne? Jeżeli tak proszę o podanie parametrów szyby. Proszę również o podanie kolorystyki stolarki aluminiowej.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymagania dla boksów z witryn aluminiowych w pomieszczeniu dyżurki: pakiet dwuszybowy jednokomorowy, szyby bezpieczne P4, stolarka aluminiowa w kolorze RAL 7015.

Jednocześnie, Zamawiający dokonuje zmiany terminu otwarcia ofert na dzień 15.06.2015 r. W związku z tym Zamawiający dokonuje niżej określonych zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

1) Pkt IX.2 SIWZ, otrzymuje brzmienie:

*Ofertę należy złożyć w nieprzejrzywym zamkniętym opakowaniu/kopercie, która powinna być zaadresowana: **Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Sekcja ds. Zamówień Publicznych ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań, oznakowana następująco: ZZP-2380-33/2015 „Oferta - Remont KMP Konin”, Nie otwierać przed dniem 15.06.2015 r., do godz. 11:30, oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.***

2) Pkt IX.3 SIWZ, otrzymuje brzmienie:

*Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętym opakowaniu/kopercie oznakowanej następująco: **ZZP-2380-33/2015 „Zmiana oferty - Remont KMP Konin”, Nie otwierać przed dniem 15.06.2015 r., do godz. 11:30.** Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta podczas sesji otwarcia ofert wraz ofertą Wykonawcy, który wprowadził zmianę i zostaną dołączone do oferty.*

- 3) Pkt X.1 SIWZ, otrzymuje brzmienie:
*Ofertę należy złożyć do **15.06.2015** roku, do godz. **11:00** w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A, sekretariat.*
W przypadku składania oferty osobiście albo za pośrednictwem kuriera należy ją dostarczyć na powyższy adres. W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, należy ją przesłać na adres określony w pkt. IX.2.
- 4) Pkt X.2 SIWZ, otrzymuje brzmienie:
*Otwarcie ofert odbędzie się **15.06.2015** roku o godz. **11:30** w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, pok. nr 3.*

Nadto mając na uwadze zmianę z dnia 02.06.2015 r. Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy, która otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika do niniejszego pisma.