



**WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W POZNANIU**

Poznań, 2015-07-27

ZZP-2380-46/2015

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z wymiana stolarki Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Poniżej Zamawiający przytacza treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie

„Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy przedmiotem zamówienia jest również dostawa i montaż rolet wew. - w Specyfikacji Technicznej, w pkt. II 3.5. wymieniono rolety wewnętrzne, natomiast w Przedmiarze taka pozycja nie występuje?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia obejmuje zainstalowanie nowych okien spełniających wymagania określone w specyfikacji technicznej. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. II.3.5 specyfikacji nowe okna winny być wyposażone w rolety wewnętrzne w prowadnicach. Prowadnice natomiast muszą być mocowane do profili okiennych.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje niżej określonych zmian treści SIWZ.

1) W specyfikacji technicznej, w pkt. II. 4, tab. 2 otrzymuje brzmienie:

Konstrukcja	Ilość skrzydeł	Wymiary zewnętrzne w mm (wys. x szer.)	Rodzaj okucia	Ilość sztuk
DZ1	2	2500 x 1500 skrzydło czynne o prześwicie min.910 mm	R	1

2) Zestawienie konstrukcji O5 - O7 i DZ1 otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika do niniejszego pisma.

Nadto informuję, że do wyceny drzwi należy przyjąć powyższe wielkości.