



**UWAGA:**  
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE



Przewidziano kanały stalowe ocynkowane typu A/I oraz Spiro. Przewody należy wyposażać w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie wnętrza przewodów.



- Nawiewnik z dyszami, skrzynką rozprężną typ; EAGLE C prod. Swegon lub równorzędny
- Nawiewnik z dyszami, skrzynką rozprężną typ; EAGLE C prod. Swegon lub równorzędny
- Klimatyzator sufitowy kasetonowy typ; AUXB C prod. Fujitsu lub równorzędny

- UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
  - RYUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI I INNYCH BRANŻ.
  - PRZĘJŚCIA INSTALACYJNE I ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.



pracownia projektowa **FORMA\_T**  
Marcin Piotrowski  
ul. Długa 22/25 61-009 Poznań  
tel. 061 8525795, 0502524825  
fax 061 8525795 formatt@architekci.pl

OBIEKT  
**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA  
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W  
GRDZISKU WLKP.**  
GRDZISK WIELKOPOLSKI, UL. 27 STYCZNIA 15  
działka 1320.1311

INWESTOR  
**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI**  
POZNAŃ, UL. KOCHANOWSKIEGO 2A  
PROJEKTANT  
mgr inż. Agnieszka Kurowska  
WKP/0272/POOS/04

INSTALACJE SANITARNE  
**RZUT I KONDYGNACJI**  
*Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji*  
SKALA  
1:100  
DATA  
STADIUM  
ARKUSZ  
RYSUNEK  
**IS13**