



**UWAGA:**  
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Poza zakresem opracowania

Przewidziano kanały stalowe ocynkowane typu A/I oraz Spiro. Przewody należy wyposażyć w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie wnętrza przewodów.

izolacja 40 mm  
 izolacja 40 mm  
 izolacja 40 mm

Nawiewnik z dyszami, skrzynką rozprężną typ; EAGLE C prod. Swegon lub równorzędny  
 Nawiewnik z dyszami, skrzynką rozprężną typ; EAGLE C prod. Swegon lub równorzędny  
 Klimatyzator sufitowy kasetonowy typ; AUXB C prod. Fujitsu lub równorzędny

**UWAGI:**  
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.  
2. RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI I INNYCH BRANŻ.  
3. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE I ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.

pracownia projektowa FORMA\_T  
Marcin Piotrowski  
ul. Długa 22/23 61-005 Poznań  
tel. 061 8525795, 0502524825  
fax 061 8525795 forma\_t@architekci.pl

OBIEKT  
**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA  
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W  
GRDZISKU WLKP.**  
GRDZISK WIELKOPOLSKI, UL. 27 STYCZNIA 15  
działka 1320.1311

INWESTOR	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI	
	POZNAŃ, UL. KOCHANOWSKIEGO 2A	
PROJEKTANT	mgr inż. Agnieszka Kurowska WKP/0272/POOS/04	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Małgorzata Widomska	
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE	
TYTUŁ	<b>RZUT III KONDYGNACJI</b> <i>Instalacja wentylacji i klimatyzacji</i>	
SKALA	STADIUM	RYSunek
1:100	PROJEKT WYKONAWCZY	IS15
DATA	ARKUSZ	
2013-12-20		

UWAGA:  
W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM NALEŻY ROZKUTY OTWORY DRZWIOWE 100 DO SZER. 100 CM  
CELEM OSADZENIA DRZWI 100. OSADZIĆ NOWE NADPROSIE SYSTEMOWE.