



ZZP-2380-83/2015

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem części pomieszczeń w części istniejącej budynku Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp.

Informuję¹, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. treści SIWZ. Zamawiający przytacza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie czy drzwi poz. 182, 186 oraz 201 przedmiaru powinny być wyposażone w elektrozaczep rewersyjny? Czy mają one zostać podłączone pod istniejący System Kontroli Dostępu? Jeżeli nie i należy wykonać całą instalację SKD, to proszę o załączenie przedmiarów na te roboty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, te drzwi mają być wyposażone w elektrozaczep rewersyjny i podłączone do istniejącej instalacji.

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie kolorystyki drzwi aluminiowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Drzwi aluminiowe winny być w kolorze RAL 7015.

Pytanie nr 3:

Proszę o podanie kolorystyki okien PCV.

Odpowiedź Zamawiającego:

Okna PCV winny być w kolorze białym, od strony zewnętrznej pokryte folią w kolorze RAL 7015.

Pytanie nr 4:

Proszę o podanie kolorystyki drzwi wewnątrzlokalowych? Czy mają to być drzwi przeszklone czy pełne? Mają być okleinowane okleiną naturalną czy syntetyczną? Jeśli to nie problem proszę o załączenie zestawienia stolarki

Odpowiedź Zamawiającego:

Drzwi wewnętrzne winny być pełne, w kolorze białym, z płyty wiórowej okleinowane dowolną okleiną. Ilość drzwi i wymiary jak w przedmiarze.

Pytanie nr 5:

Pomieszczenie 001.

Wycieraczka systemowa - proszę o podanie rozmiaru oraz typu, jeśli wchodzi w zakres opracowania.

Wyłącznik pożarowy - proszę o informację czy ten wyłącznik jest tylko do wymiany.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wycieraczka o wymiarach 120x80 cm może być wolnego systemu szczotek o twardym włosiu. Wyłącznik pożarowy jest tylko do wymiany.

Pytanie nr 6:

Pomieszczenie 01.

Odbojnice ścienne - proszę o podanie koloru, modelu, typu oraz określenie potrzebnej ilości odbojnic oraz wszystkich zaślepek, jeśli wchodzi w zakres opracowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Odbojnice winny być o szerokości 30 cm, łącznej długości 12 m (odcinki pomiędzy otworami drzwiowymi do pomiaru z natury), wykonane z płyty HPL w kolorze RAL 7015, mocowane na klej do podkonstrukcji z aluminiowych profili zamkniętych o przekroju 20x30 lub 40 mm. Wykonanie jak elementy okładzin ściennych w holu recepcyjnym.

¹ podstawa prawna - art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2013 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Pytanie nr 7:

Pomieszczenie 03.

Uchwyt na szczotkę toaletową wiszącą, podajnik mydła, wiszący podajnik ręczników papierowych, kosz na śmieci - czy wchodzi w zakres opracowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dostarczenie i montaż wymienionych akcesorii jest również przedmiotem niniejszego zamówienia i należy je ująć w cenie. Winny być one wykonane ze stali nierdzewnej. Podajnik mydła o poj. min 400ml, podajnik ręczników papierowych na ręczniki „Z”.

Pytanie nr 8:

Pomieszczenie 04.

Szafki ubraniowe - proszę o podanie modelu, typu, kolorystyki oraz ilości, jeżeli wchodzi w zakres opracowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dostawa szafek ubraniowych nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.