



Projektowane rozdzielacze instalacji grzewczej zasilane z istniejacego przylacza cieplego niskoparametrowego. Istniejacy uklad pomiarowy - bez zmian.

UWAGA :
Grzejniki z oznaczeniem KV – wkładka zaworowa standardowa
Grzejniki z oznaczeniem KV2 – wkładka zaworowa o zmniejszonym przepływie.
Grzejniki płytowe typu VK wyposażone w zintegrowany zawór termostatyczny.
Grzejniki łączyc z rurami poprzez gotowe podejścia typu VK wyposażone w zawory odcinające.

UWAGA :
Na przewodach rozpraważających instalacji centralnego ogrzewania montować kompensatory mieszkowe o średnicach zgodnych ze średnicami przewodów w odstępach:
-przewody dn 15 i 18 4,0 m
-przewody dn 22 i większe 5,0 m
lubo wykonywać kompensację za pomocą wydłużek "U"-kształtowych.
Przewody rozpraważające prowadzić w izolacji cieplnej z elastycznej pianki poliuretanowej.

rosteam-projekt

PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZA ROSTECKIEGO

Biuro Obsługi Inwestycji ROSTEAM-PROJEKT

Tomasz Rostecki

ul. Prosta 18, 62-002 Złotniki

tel/fax +48 61 6501489, mail: rosteam-projekt@rosteam-projekt.pl

www.rosteam-projekt.pl

Obiekt :

Tematomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Turku, Turek; Legionów Polskich 3.

Temat :

Instalacja centralnego ogrzewania.

Tytuł :

Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania.

Projektował :

mgr inż. Tomasz Rostecki

Sprawdził :

mgr inż. Wojciech Lisek

Data:

03/2016

Skala:

1:100

Nr rys :

09.

Obiekt :	Tematomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Turku, Turek; Legionów Polskich 3.	Data:	03/2016	Nr rys :	09.
Temat :	Instalacja centralnego ogrzewania.				
Tytuł :	Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania.				
Projektował :	mgr inż. Tomasz Rostecki			nr upr. 7131/64/P/2002	
Sprawdził :	mgr inż. Wojciech Lisek			nr upr. 7131-321/PW/2000	