



UWAGA :

Grzejniki z oznaczeniem KV – wkładka zaworowa standardowa

Grzejniki z oznaczeniem KVE – wkładka zaworowa o zmniejszonym przepływie.

Grzejniki płytowe typu VK wyposażone w zintegrowany zawór termostaticzny.

Grzejniki łączyć z rurami poprzez gotowe podejścia typu VK wyposażone w zawory oddziałujące.

UWAGA :

Na przewodach rozpraważających instalacji centralnego ogrzewania montować kompensatory mieszane o średnicach zgodnych ze średnicami przewodów w odstępach:

– przewody dn 15 i 18 4,0 m

– przewody dn 22 i większe 5,0 m

lub wykonywać kompensację za pomocą wydłużek "U"-kształtowych.

Przewody rozpraważające prowadzić w izolacji cieplnej z elastycznej pianki poliuretanowej.

rosteam-projekt

PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZA ROSTECKIEGO

Biuro Obsługi Inwestycji ROSTEAM-PROJEKT

Tomasz Rostecki

ul. Prosta 18, 62-002 Złotniki

tel/fax +48 61 6501489, mail: rosteam-projekt@rosteam-projekt.pl

www.rosteam-projekt.pl

Obiekt :	Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Turku, Turek; Legionów Polskich 3.			Data:	03/2016	Nr rys : 02.
Temat :	Instalacja centralnego ogrzewania.			Skala: 1:100		
Tytuł :	Rzut pomieszczeń parteru.					
Projektował :	mgr inż. Tomasz Rostecki			nr upr. 7131/64/P/2002		
Sprawdził :	mgr inż. Wojciech Lisek			nr upr. 7131-321/PW/2000		