



UWAGA :
Grzejniki z oznaczeniem KV – wkładka zaworowa standardowa
Grzejniki z oznaczeniem KVE – wkładka zaworowa o zmniejszonym przepływie.
Grzejniki płytowe typu VK wyposażone w zintegrowany zawór termostaticzny.
Grzejniki łączyć z rurami poprzez gotowe podejścia typu VK wyposażone w zawory odcinające.

UWAGA :
Na przewodach rozprzewadzających instalacji centralnego ogrzewania montować kompensatory mechaniczne o średnicach zgodnych ze średnicami przewodów w odstępach:
-przewody dn 15 i 18 4,0 m
-przewody dn 22 i większe 5,0 m
lub wykonywać kompensację za pomocą wydłużek „U”-kształtowych.
Przewody rozprzewadzające prowadzić w izolacji ciepłej z elastycznej pianki poliuretanowej.

rosteam-projekt

PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZA ROSTECKIEGO

Biurowy Obsługa Inwestycji ROSTEAM-PROJEKT

Tomasz Rostecki

ul. Prosta 18, 62-002 Złotniki

tel/fax +48 61 6501489, mail: rosteam-projekt@rosteam-projekt.pl

www.rosteam-projekt.pl

Obiekt :	Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Turku, Turek; Legionów Polskich 3.		Data:	03/2016	Nr rys : 01.	
Temat :	Instalacja centralnego ogrzewania.					
Tytuł :	Rzut pomieszczeń piwnic.					
Projektował :	mgr inż. Tomasz Rostecki			nr upr. 7131/64/P/2002		
Sprawdził :	mgr inż. Wojciech Lisek			nr upr. 7131-321/PW/2000		