


UWAGA :
Grzejniki z oznaczeniem KV – wkładka zaworowa standardowa
Grzejniki z oznaczeniem KV2 – wkładka zaworowa o zmniejszonym przepływie;
Grzejniki płytowe typu VK wyposażone w zintegrowany zawór termostatyczny;
Grzejniki łączyć z rurami poprzez gotowe podejścia typu VK wyposażone w zawory odcinające.

UWAGA :
Na przewodach rozpraważających instalacji centralnego ogrzewania montować kompensatory mieszowe o średnicach zgodnych ze średnicami przewodów w odstępach 4,0 m – przewody dn 15 i 18 5,0 m – przewody dn 22 i większe
lub wykonywać kompensację za pomocą wydłużek „U”-kształtowych.
Przewody rozpraważające prowadzić w izolacji cieplnej z elastycznej pianki poliuretanowej.

rosteam-projekt



PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZA ROSTECKIEGO

Biurowy Obsługa Inwestycji ROSTEAM-PROJEKT

Tomasz Rostecki

ul. Prosta 18, 62-002 Złotniki

tel/fax +48 61 6501489, mail: rosteam-projekt@rosteam-projekt.pl

www.rosteam-projekt.pl

Obiekt :

Temat :

Tytuł :

Projektował :

Sprawdził :

Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Turku, Turek; Legionów Polskich 3.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Rzut pomieszczeń II piętra.

mgr inż. Tomasz Rostecki

mgr inż. Wojciech Lisek

Data:

Skala:

Nr rys :

03/2016

1:100

04.

nr upr. 7131/64/P/2002

nr upr. 7131-321/PW/2000