

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- 1) Przedmiotowe zamówienie **nie obejmuje** wykonania centrali oraz kanałów wentylacyjnych, a także montażu drzwi i okien kuloodpornych. Roboty te obecnie są w trakcie realizacji lub już ukończone.
- 2) Przedmiot zamówienia **obejmuje** wykonanie oświetlenia w hali strzelań (w tym ogólnego, tarcz, kierunkowego), instalacji zasilania urządzeń, które objęte są technologią strzelnicy oraz rozdzielni dla uprzednio wymienionych instalacji. Miejsce montażu rozdzielni pośredniej TES1 z której zasilane będą urządzenia i wyposażenie strzelnicy określa rys. TS-1. Rozdzielnie pośrednią należy wpiąć do istniejącej rozdzielni budynku. Koszty z tym związane należy ująć w cenie.