



ZZP-2380-35/2016

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych remontem pomieszczeń na I p. Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.


Informuję¹, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści SIWZ. Zamawiający przytacza jego treść wraz z odpowiedzią.

Pytanie:

Czy przestrzeń między klatką schodową, a korytarzem (wym. ok. 3,15 x3,00m) ma zostać w całości zabudowana przeszkloną ścianką aluminiową z drzwiami dwuskrzydłowymi o odporności ogniowej EI3, czy zamontować tylko drzwi dwuskrzydłowe, a pozostałą przestrzeń np. zamurować. Zgodnie z poz. 28 przedmiaru robót należy zamontować tylko drzwi dwuskrzydłowe o wymiarach 1,80x2,47m.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przejście między klatką schodową, a korytarzem należy w całości zabudować ścianką aluminiową z drzwiami dwuskrzydłowymi o odporności ogniowej EI30, zgodnie z opisem zawartym na rysunku poglądowym.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
z up. w Poznaniu
ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
w Poznaniu

mł. insp. mgr Konrad Chmielewski

Wyk. w 1. egz., zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

¹ podstawa prawna - art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)