



Zastrzeżenia prawne

- 1) Dokumentację instalacji elektrycznych i niskoprądowych należy rozpatrywać łącznie i skoordynować prace związane z montażem urządzeń instalacji w trakcie realizacji;
- 2) Projektant nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu;
- 3) Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane z odpowiednimi opracowaniami branżowymi;
- 4) Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację opisową
- 5) Materiały opisane w projekcie można zamieniać na inne o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu zgody Projektanta;
- 6) Wszelkie przebiega przez przegrody zewnętrzne należy koniecznie uszczelnić;

UWAGI

- 1) Lokalizacja gniazd jest orientacyjna i może ulec zmianie na etapie szczegółowej aranżacji stanowisk pracy.
- 2) Do tablicy elektrycznej TB1 doprowadzić istniejące zasilanie, z kondygnacji +2 - kabel YKY 5x16mm2 dl. 12m.
- 3) Wszystkie istniejące instalacje telefoniatyczne za wyjątkiem oznaczonych gniazd w pomieszczeniu 0,09, które przeniesić na drugą ścianę i podłączyć przewodami z serwowmi zlokalizowanej na kondygnacji +2, należy na etapie remontu zdemontować a następnie zamontować powtórnie. Przy gniazdach telefoniatycznych należy przewidzieć doprowadzenie zasilania 230V na potrzeby obsługi gniazd elektrycznych.

Ochrona od porażeń:
Układ ścień TN
przed dotykiem bezpośrednim: izolacja robocza przed dotykiem pośrednim: szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ	
przeznaczenie	powierzchnia [m ²]
0,01 KORYTARZ GŁÓWNY	16,66
0,02 MAGAZYN BRONI	5,17
0,03 KUCHNIA	6,22
0,04 POMIESZCZENIE 1	9,82
0,05 ŁAZIENKA	5,28
0,06 PRZEDSIÓDK	1,70
0,07 WC	2,57
0,08 POMIESZCZENIE 2	24,36
0,09 POMIESZCZENIE 3	17,63
0,10 POMIESZCZENIE 4	19,54
suma:	108,98