



**KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
w POZNANIU**

Poznań, 2016-07-15

ZZP-2380-53/2016

**Wykonawcy ubiegający się o
udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług serwisowych i napraw związanych z utrzymaniem systemów zasilania gwarantowanego dla sieci OST 112

Zawiadamiam, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dot. przedmiotowego zamówienia. Treść zapytania wraz z odpowiedzią zawarte zostały poniżej¹.

Pytanie Wykonawcy

Proszę o wskazanie formularza, w którym należy wpisać gwarancję na dostarczone baterie.

Odpowiedź Zamawiającego

Warunki oraz zakres gwarancji określony został w §9 projektu umowy, którego zapisy wskazują, iż wykonawca powinien zaoferować okres gwarancji wyłącznie na naprawy warsztatowe oraz naprawy wykonywane w danej jednostce Policji. Kwestię gwarancji na baterie reguluje ustęp 2 przywołanego paragrafu, w następujący sposób: „Przedmiot umowy dot. naprawy baterii akumulatorów objęty będzie gwarancją przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania przez pracowników stron protokołu odbioru”. W związku z powyższym, wykonawca nie określa okresu gwarancji na baterie, gdyż jest to okres sztywny, natomiast okres gwarancji na naprawy wykonawca wskazuje w treści formularza ofertowego, odpowiednio do danej części postępowania.

ZASTĘPCA
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
Poznań

mł. insp. mgr Konrad Chmielewski

Wykonano w pojedynczym egzemplarzu.

Przesłano e-mailem do wykonawcy oraz opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego.

¹ Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)