



| | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| Rzędna terenu | 84,28 | 84,25 | 84,64 | 84,64 |
| Rzędna dna niwelety | 82,11 82,21 | 82,31 | 82,45 | 82,46 |
| Zagłębienie | 2,17 2,07 | 1,94 | 2,19 | 2,18 |
| Materiał, Średnica | PVC 200x5,9mm KI "S" SDR34 SN8 | | | |
| Spadek, i [%] | i=1,5% | | | |
| Długość, L [m] | L=26,5m | | | |
| Odległość | 0,00 | 6,90 | 25,80 | 26,50 |
| Oznaczenia | D _{istn} D1 | | | |

A: 60-694 Poznań, os. Wł. Jagiełły 26/31
T: +48 600 953 648
E: info@plplus.pl
W: www.plplus.pl

PL+

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.

| | | |
|---|--|---------|
| branża | SANITARNA | |
| projektant | podpis | |
| mgr inż. Tomasz Woźniak upr. proj. WKP/0035/P00S/03 | | |
| mgr inż. Iwona Woźniak | | |
| opracowanie | | |
| mgr inż. Patrycja Banasiak | | |
| sprawdzający | | |
| mgr inż. Roman Pluciński upr. proj. WKP/0287/POOS/08 | | |
| nazwa i adres inwestycji | KOMISARIAT POLICJI W DOPIEWIE ul. Łąkowa, dz. nr ewid. 738/15, 62-070 Dopiewo | |
| treść rysunku | PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | |
| stadium | PROJEKT BUDOWLANY | |
| data | skala | nr rys. |
| 06-2016 | 1:100/100 | 03 |