

Zasirzeżenia prawne


- 1) Dokumentację instalacji elektrycznych i niskoprądowych należy rozpatrywać łącznie i skoordynować prace związane z montażem urządzeń instalacji w trakcie realizacji.
- 2) Projektant nie odpowiada za wykorzystanie nieościecznych i niepełnych wersji projektu.
- 3) Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane z odpowiednimi opracowaniami branżowymi.
- 4) Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację opisową
- 5) Materiały opisane w projekcie można zamieniać na inne o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu zgody Projektanta.
- 6) Wszelkie przebiegi przez przegrody zewnętrzne należy koniecznie uszczelniać!

Ochrona od porażeń:

Układ sieci TN
przed dotykem bezpośrednim: izolacja robocza
przed dotykem pośrednim: szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

LEGENDA:

- | | | |
|-----|--|--|
| TG | | Tablica garażu TG |
| GSW | | główna szyna wyrównawcza GSW |
| --- | | trasy kabli zasilających |
| | | pojedyncze gniazdo elektryczne 230V IP44 |
| | | podwójne gniazdo elektryczne 230V IP44 |
| | | gniazdo siłowe 400V |
| | | miejsce doprowadzenia energii elektrycznej |
| | | Oprawa liniowa do montażu nastropowego/naściennego świetłkownikowa moc 60W strumień 5200lm |
| | | przyporządkowanie do obwodu w tablicy rozdzielczej (faza nr obwodu/tablica) |
| | | łącznik świecznikowy |



A: 80-694 Poznań, os. Wł. Jagiełły 28/31
T: +48 600 953 648
E: info@pplplus.pl
W: www.pplplus.pl

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. (Ustawa z dnia 4 Maja 1994 Dz. U z 2000 t. Nr 80, poz. 904), Kopieowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.

branża ELEKTRYCZNA

projektant mgr inż. Marek Jężyński
upr. KUP/0142/P.O.OE/11 podpis

sprawdzający inż. Grzegorz Chrapkowski
upr. bud. 285/72 Bg

nazwa i adres inwestycji KOMISARIAT POLICJI W DOPIEWIE
ul. Łąkowa, dz. nr ewid. 738/15, 62-070 Dopiewo

tytuł rysunku GARAŻ - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RZUT PRZYZIEMIA

stadium PROJEKT BUDOWLANY

data 06-2016 skala @A3 nr gfs. E-17