RNN
Pi = 50,0 kW
kj = 0,5
Ps = 25,0 kW

L1, L2, L3 230V/400V
N
PE

Do głównej szyny wyrównawczej GSW
LgY 16mm²

SOR250
S803S 63A
OVRTL14T
S201 B6
3xE229
PEN

S201 B6
NKGS 2x1,5mm² w/k

Rs≤10Ω

Kabel zasilający rozdzielnicę RNN
YKY 4x25mm² dł. 30m

PWP

Złącze kablowo pomiarowe ZK1x-1P
(w granicy działki z dz. drogową)

Licznik 3x230V
ZS
kWh
S303 B40
N
3L
IP44
WT00/gG3x50A
N
PE
Rs≤30Ω

Zasilanie z sieci gestora

	S201 B10	S201 B10	S201 B10	S201 B10	S201 B10	S201 B10	S201 B10	S201 B10	S201 B10	DS951 B16A	DS951 B16A	DS951 B16A	DS951 B16A	DS951 B16A	S201 B16	DS951 B16A	DS951 B16A	DS951 B16A	DS951 B16A	DS951 B16A	DS951 B16A	DS951 B16A	S201 B16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Oświetlenie parter YDY 3x1,5mm² p/t	Oświetlenie parter YDY 3x1,5mm² p/t	Oświetlenie parter YDY 3x1,5mm² p/t	Oświetlenie parter YDY 3x1,5mm² p/t	Oświetlenie parter YDY 3x1,5mm² p/t	Oświetlenie piętro YDY 3x1,5mm² p/t	Oświetlenie piętro YDY 3x1,5mm² p/t	Oświetlenie piętro YDY 3x1,5mm² p/t	Oświetlenie piętro YDY 3x1,5mm² p/t	Gniazda 230V ogólne YDY 3x2,5mm² p/t	Gniazda 230V ogólne YDY 3x2,5mm² p/t	Gniazda 230V ogólne YDY 3x2,5mm² p/t	Gniazda 230V ogólne YDY 3x2,5mm² p/t	Centralka i panele SSWiN YDY 3x1,5mm² p/t	Rekuperator NW1 YDY 3x2,5mm² p/t	Zasilacze KD YDY 3x2,5mm² p/t	Gniazda 230V ogólne YDY 3x2,5mm² p/t	Gniazda 230V ogólne YDY 3x2,5mm² p/t	Gniazda 230V ogólne YDY 3x2,5mm² p/t	Gniazda 230V ogólne YDY 3x2,5mm² p/t	Gniazda 230V ogólne YDY 3x2,5mm² p/t	Klimatyzator YDY 3x2,5mm² p/t	Rekuperator NW2 YDY 3x2,5mm² p/t
	Pi = 0,60 kW	Pi = 0,60 kW	Pi = 0,60 kW	Pi = 0,60 kW	Pi = 0,60 kW	Pi = 0,60 kW	Pi = 0,60 kW	Pi = 0,60 kW	Pi = 0,60 kW	Pi = 0,50 kW	Pi = 0,50 kW	Pi = 0,50 kW	Pi = 0,50 kW	Pi = 0,07 kW	Pi = 1,77 kW	Pi = 0,03 kW	Pi = 0,50 kW	Pi = 0,50 kW	Pi = 0,50 kW	Pi = 0,50 kW	Pi = 0,50 kW	Pi = 1,60 kW	Pi = 1,77 kW

	S201 B16	S201 B16	S201 B16	S201 B16	ILTS3 25A	DS951 B6A	ILTS3 25A	ILTS3 25A	S201 B6	ILTS3 16A	DS951 B16A	DS951 B16A	DS951 B16A	DS204 B16A	DS204 B16A	ILTS3 16A	ILTS3 16A							
	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40							
	Rekuperator NW3 YDY 3x2,5mm² p/t	Rekuperator NW3 YDY 3x2,5mm² p/t	YDYżo 2x1,5mm² p/t	Wentylator dachowy YKY 3x2,5mm² p/t	Zasilanie tablicy garażu TG YKY 5x10mm² dł.60m	Kontrola dostępu YDY 3x1,5mm² p/t	Oświetlenie zewnętrzne YAKY 4x16mm²	NHXH PH90 2x1,5mm² p/t	Zasilanie tablicy kotłowni TK YKY 5x6mm² dł.20m	YDYżo 2x1,5mm² p/t	Podświetlany napis i logo (elewacja) YDY 3x2,5mm²	Zasilanie bramy wjazdowej YKY 5x4mm²	Gniazda 230V telewizory YDY 3x2,5mm² p/t	Klimatyzator YDY 3x2,5mm² p/t	Klimatyzator YDY 3x2,5mm² p/t	Siłownia telekomunikacyjna AC YDY 5x6mm²	Siłownia telekomunikacyjna DC YDY 5x6mm²	Jednostka zewn klimatyzacji YKY 5x4mm²	Jednostka zewn klimatyzacji YKY 5x4mm²					
	Pi = 1,60 kW	Pi = 1,77 kW	Pi = 0,112 kW	Pi = 0,112 kW	Pi = 0,024 kW	Pi = 2,00 kW	Pi = 0,10 kW	Pi = 0,21 kW	Pi = 2,00 kW	Pi = 1,00 kW	Pi = 1,50 kW	Pi = 0,40 kW	Pi = 1,00 kW	Pi = 1,00 kW	Pi = 1,00 kW	Pi = 4,50 kW	Pi = 4,50 kW	Pi = 1,50 kW	Pi = 1,50 kW					

PWPK

SERWEROWNIA
rozdzielnica naścienna do zabudowy aparatury modułowej

OCHRONA OD PORAŻEŃ:

przed dotykiem bezpośrednim:
- izolacja robocza
- wyłączniki nadprądowo-różnicowe (30mA)

przed dotykiem pośrednim:
- szybkie samoczynne wyłączenie zasilania lub II klasa ochronności

A: 60-694 Poznań, os. Wł. Jagiełły 26/31
T: +48 600 953 648
E: info@plplus.pl
W: www.plplus.pl

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.

branża: ELEKTRYCZNA

projektant: mgr inż. Marek Jerzyński
upr. KUP/0142/POOE/11
podpis

sprawdzający: inż. Grzegorz Chrapkowski
upr. bud. 285/72 Bg

nazwa i adres Inwestycji: **KOMISARIAT POLICJI W DOPIEWIE**
ul. Łąkowa, dz. nr ewid. 738/15, 62-070 Dopiewo

treść rysunku: Rozdzielnica RNN
SCHEMAT

stadium: PROJEKT BUDOWLANY

data	skala	nr rys.
06-2016	@A3	E-07