

WARUNKI TECHNICZNE

WŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA CELÓW WYKONAWCZYCH

Dla Pana(i)
Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji

Zamieszkałyul. Jana Kochanowskiego 2 a 60-844 Poznań.....

Inwestor zobowiązany jest zlecić wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego

Dokumentację projektu przyłącza wodociągowego należy uzgodnić z Zespołem Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.

Przed przystąpieniem do budowy przyłącza Inwestor powinien uzyskać pozwolenie na budowę przyłącza wodociągowego ze Spółki Wodnej do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie.

Projektowane przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur PE o średnicy40.....mm. do działki nr.....738/15.....Przyłącze należy włączyć do wodociągu za pomocą opaski samonawiercającej z wodociągu zlokalizowanego w miejscowości ..Dopiewo..... przy ulicy.....Łąkowej..... w działce nr.....oraz zamontować na opasce obudowę stalową, skrzynkę żeliwną do wody z płytą betonową. Rurociąg pod ławą fundamentową należy wykonać w rurze osłonowej. Na przyłączy zaprojektować zasuwę z trzpieniem teleskopowym umieszczoną w pasie drogi.

Przyłącze należy zakończyć dwoma zaworami o średnicy.....32.....mm, umiejscowionymi przed i za wodomierzem, zawór zwrotny antyskażeniowy; średnica wodomierza25.....mm.

Głębokość posadowienia przyłączy minimalnie 1,4 m poniżej poziomu terenu. Po wykonaniu przyłącza należy je zgłosić do odbioru przez Spółkę Wodną do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie.

Przyłącza przed zasypaniem należy zinwentaryzować geodezyjnie.

Rurę w budynku oraz wodomierz należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami, zamarznięciem, zalaniem wodą oraz ulokować w miejscu dostępnym dla kontroli.

W przypadku usytuowania wodomierza w studziencie- powinna ona być wykonana z materiału trwałego, posiadać stopnie wjazdowe, otwór wjazdowy o średnicy wynoszącej co najmniej 1,00m i zabudowana w sposób zabezpieczający przed napływem wód z innych źródeł.

Ewentualne prace związane z wyłączeniem sieci wodociągowej należy bezwzględnie uzgodnić ze Spółką Wodną do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie przy ulicy Łąkowej 1a, 62-070 Dopiewo.

Wykonanie przyłącza wodociągowego musi być zlecone firmie koncesjonowanej.

Niniejsze warunki nie upoważniają do wykonania przyłącza. Przyłącze może być wykonane po otrzymaniu pozwolenia Spółki Wodnej do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie oraz przedłożyć 2 egzemplarze projektu na budowę przyłącza.

Zajęcie pasa drogowego w celu wykonania przecisku pod drogą lub przekopu wymaga odrębnego uzgodnienia z zarządcą

.....
.....ZARZĄDCA
.....do Eksploatacji Wodociągu
.....w Dopiewie

.....
Grzegorz Hetmański