



SYMBOLE I OZNACZENIA

- wyłącznik pojedynczy 10A/230V, IP20
- wyłącznik pojedynczy 10A/230V, IP44
- wyłącznik podwójny 10A/230V, IP20
- wyłącznik podwójny 10A/230V, IP20
- przycisk pojedynczy 10A/230V, IP20
- czujnik obecności 10A/230V, IP44
- 1, 2, 3... numer sekcji opraw
- TP-1... numer obwodu

UWAGA:
- opis opraw znajduje się na rysunku IE.2.0
System instalacji wewnętrznej TN-S
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:
-podstawowa - przed dotknięciem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
-dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączenie urządzenia

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań		
INWESTYCJA	Remont Komendantu Policji Poznań - Stare Miasto w Poznaniu położonego przy al. Marchkowskiego 31 na dz. nr 16, ark. 13, jego przebudowa oraz rozbudowa w zakresie zewnętrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni placu, rozbudowa garaży, budowa wiat dla samochodów osobowych oraz budowa siedl wewnętrznych.		
LOKALIZACJA	al. Marcinkowskiego 31, 61-745 Poznań Dz. nr 16, ark. 13		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Roman Majcherek	Upr. nr 188166 w spec. instalacji urządzeń elektrycznych nr Ety. WNCPIE/0920/03	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marcin Gaiński		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Jędrzej Strzelczyk		
SPRAWDZIŁ	inż. elekt. Jan Misiak	Upr. Nr 75086 Fw w spec. instalacji elektrycznych nr Ety. WNCPIE/3336/NMB	
TREŚĆ RYS.	SKALA		
RZUT GARAŻU Z WIATĄ INSTALACJA OŚWIETLENIOWA			
DATA	LISTOPAD 2015	NR KONTRAKTU	001548
BRANŻA	NR REWIZJI	NR RYSUNKU	IE.2.6
IE		01	

DEMIURG

ul. Powiśle 11/2
Pl. 60-277 Poznań
tel./fax: +48 61 682 11 40
www.demiurg.com.pl

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być wykorzystany do celów innych, niezgodnych z przeznaczeniem, bez zgody DEMIURG. Rysunek jest dokumentem projektowym i nie może być wykorzystany do celów innych, niezgodnych z przeznaczeniem.