LEGENDA

NAZWA
rozdzielnica
wyłącznik ppoż.
obwód - Wypust 1 lub 3-faz
obwód - Gniazdo 230V, 2P+Z, IP20, p/t
obwód - Gniazdo 230V, 2P+Z, IP44, p/t,
obwód PEL - punkt elektryczno logiczny (4x gniazda typu DATA, 3x gniazda typu RJ45)
E.. - przycisk sterujący ekranem
- korytko kablowe
- roleta elektryczna
NW3 - Centrala nawiewno - wywiewna NW3 Typ: SPS-MINI(50); 1,0kW/400V
WD1 - Wentylator kanałowy VENT-355 ECOWATT Napięcie : 230V N = 248W, 230V
WD2 - Wentylator kanałowy VENT-355 ECOWATT Napięcie: 230V N = 80W, 230V
WD3 - Wentylator kanałowy VENT-355 ECOWATT Napięcie: 230V N = 93W, 230V
WD4 - Wentylator kanałowy VENT-200 ECOWATT Napięcie: 230V N = 46W, 230V
WD5 - Wentylator kanałowy VENT-200 ECOWATT Napięcie: 230V N = 92W, 230V
JW1 - jednostka wewnętrzna klimatyzacji
JW2 - jednostka wewnętrzna klimatyzacji
JZ1 - jednostka zewnętrzna klimatyzacji 30,1kW
JZ2 - jednostka zewnętrzna klimatyzacji 13,3kW
JZ3 - jednostka zewnętrzna klimatyzacji 13,5kW

System instalacji wewnętrznej TN-S
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:
-podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
-dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączanie urządzenia

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
INWESTYCJA	Remont Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto w Poznaniu położonego przy al. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w zakresie zewnętrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni placu, rozbiórką garaży, budową wiat dla samochodów osobowych oraz budową sieci wewnętrznych.
LOKALIZACJA	al. Marcinkowskiego 31, 61-745 Poznań Dz. nr 16, ark. 13
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA
DEMIURG
ul. Piowlecka 11/2
PL 60-277 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Roman Majcherek	Upr. Nr 186/86 w spec. instalacji i urządzeń elektrycznych nr ewid. WKP/IE/0929/03	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marcin Gatniejewski		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Jadwiga Strzelczyk		
SPRAWDZIŁ	inż. elekt. Jan Misztak	Upr. Nr 76/86/Pw w spec. instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych nr ewid. WKP/IE/3336/NN8	

TREŚĆ RYS. — SKALA

RZUT PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO INSTALACJA SIŁOWA — 1:100

DATA	LISTOPAD 2015	NR KONTRAKTU	001548
BRANŻA IE	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU	**IE.4.6**

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.