



- LEGENDA**
- Projektowana instalacja c.o. - zasilanie
  - Projektowana instalacja c.o. - powrót
  - Projektowana instalacja c.t. - zasilanie
  - Projektowana instalacja c.t. - powrót
- Grzejnik płytowy zaworowy np V&N COSMO  
Grzejnik drabinkowy np firmy Gorgiel, typ Baron  
Grzejnik zeberkowy np firmy Zhender, typ Charleston

- UWAGA:**
- Wszystkie istniejące instalacje c.o. wraz z grzejnikami należy zdemontować.
  - Projektowane instalacje zasilane będą z istniejącego gęzła ciepłego.
  - Przewody prowadzone w posadzce wykonac z rur wielowarstwowych Pe-Xc-Al.
  - Grzejniki płytowe wyposażyć w zawór termostatyczny oraz głowice termostatyczne oraz podlaczyc do instalacji za pomocą armatury dolnozasilającej.
  - Podłączenie do grzejnika wykonac od dołu ze ściany.
  - Przebiega instalacji przez strefy p.poz należy uszczelnic masa ogniochronna o odpornosci danej przegrody.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań		
INWESTYCJA	Remont Komendy Policji w Poznaniu - Stare Miasto w Poznaniu położonego przy ul. Marcinowskiej 31 na dz. nr 16, ark. 13, jego przebudowa oraz rozbudowa w przewidzianym przez plan urbanistyczny zakresie, w tym: rozbudowa garaży, budowa wiat dla samochodów osobowych oraz budowa sieci wewnętrznej.		
LOKALIZACJA	al. Marcinowskiego 31, 61-745 Poznań Dz. nr 16, ark. 13		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA			
<b>DEMURG</b>		ul. Piłsudskiego 112 60-847 Poznań tel. 61 845 11 11 www.demurg.com.pl	
FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wojciech Jankowiak	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
OPRACOWAŁ			
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Irena Ziolkowska		
TREŚĆ RYS.			
<b>RZUT PODDASZA - INSTALACJA C.O.I.C.T.</b>			
DATA	LISTOPAD 2015	NR KONTRAKTU	001548
BRANŻA	IS	NR RYSUNKU	00
			CO.05

WYDZIELONA STREFA POŻAROWA: WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI DACHU OBUDDWAĆ PŁYTĄ GKFI 2X12,5 mm DO KLASY R30