Centrala nawiewno - wywiewna NW4
Typ: BS-1(50)
Moc nagrzewnicy wodnej: 6,0 kW

ETAP I

ETAP II

Płyta posadzki dobudowanej sali odpraw

Centrala nawiewno - wywiewna NW2
Typ: BS-1(50)
Moc nagrzewnicy wodnej: 9,6kW

ZASILANIE GRZEJNIKÓW NA PARTERZE

WYDZIELONA STREFA POŻAROWA

Schemat typowego podłączenia grzejnika płytowego



LEGENDA

- Projektowana instalacja c.o - zasilanie
- Projektowana instalacja c.o -powrót
- Projektowana instalacja c.t - zasilanie
- Projektowana instalacja c.t -powrót

22KV/600 [600 mm] — Grzejnik płytowy zaworowy np V&N COSMO
AB40 [940 mm] — Grzejnik drabinkowy np firmy Gorgiel, typ Baron
C2090 [20 el] — Grzejnik żeberkowy np firmy Zhender, typ Charleston

UWAGA
1. Wszystkie istniejące instalacje c.o. wraz z grzejnikami należy zdemontować.
2. Projektowane instalacje zasilane będą z istniejącego węzła cieplnego
3. Przewody prowadzone w posadzce wykonać z rur wielowarstwowych Pe-Xc-Al
3. Grzejniki płytowe wyposażyć w zawór termostatyczny oraz głowice termostatyczne oraz podłączyć do instalacji za pomocą armatury dolnozasilającej
4. Podłączenie do grzejnika wykonać od dołu ze ściany
5. Przejścia instalacji przez strefy p-poż należy uszczelnić masą ogniochronna o odporności danej przegrody.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
INWESTYCJA	Remont Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto w Poznaniu położonego przy al. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa o zabudowę zewnętrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni placu, rozbiórką garażu, budową wiat dla samochodów osobowych oraz budowę toalet wewnętrznych.
LOKALIZACJA	al. Marcinkowskiego 31, 61-745 Poznań Dz. nr 16, ark. 13
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA:

DEMURG — ul. Płowiecka 1/12, Pl, 60-377 Poznań, tel./fax: +48 61 662 11 40, www.demurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wojciech Jankowiak	upr. nr WKP/0030/POOK/08 w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacji, gazowych i klimatyzacji bez ograniczeń w całej RP	
OPRACOWAŁ			
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Irmina Ziółkowska	upr. nr WKP/0030/POOK/08 w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacji, gazowych i klimatyzacji bez ograniczeń w całej RP	
TREŚĆ RYS.			SKALA

RZUT PIWNICY
- INSTALACJA C.O I C.T — 1:50

DATA	LISTOPAD 2015	NR KONTRAKTU	001548
BRANŻA	NR REWIZJI	NR RYSUNKU	
IS	00	CO.02	

Wszelkie prawa autorskie firmy DEMURG. Nie można bez zezwolenia rozpowszechniać/kopiować/zmieniać/udostępniać osobom trzecim w całości ani w części.