Centrala nawiewno - wywiewna NW1
Typ: SPS-1(50)
Moc nagrzewnicy wodnej: 3,0kW

0/46 +20 °C Φwym: 2777 W
0/47 +20 °C Φwym: 1097 W
0/48 +20 °C Φwym: 3059 W
0/45 +20 °C Φwym: 1165 W
0/44 +20 °C Φwym: 1038 W
0/43 +20 °C Φwym: 920 W
0/42 +20 °C Φwym: 965 W
0/41 +20 °C Φwym: 1083 W
0/40 +20 °C Φwym: 1232 W
0/38 +20 °C Φwym: 1722 W
0/37 +20 °C Φwym: 0 W
0/37a +21 °C Φwym: 0 W
0/38a +20 °C Φwym: 66 W
0/36 +20 °C Φwym: 960 W
0/49 +20 °C Φwym: 1252 W
0/51a +20 °C Φwym: 1017 W
0/51 +20 °C Φwym: 171 W
0/50 +16 °C Φwym: 1264 W
0/51b +20 °C Φwym: 824 W
0/52 +20 °C Φwym: 700 W
0/35 +20 °C Φwym: 2903 W
0/34 +20 °C Φwym: 891 W
0/33 +20 °C Φwym: 1275 W
0/02 +16 °C Φwym: 3122 W
0/01 +20 °C Φwym: 1637 W
0/32 +20 °C Φwym: 0 W
0/32a +20 °C Φwym: 160 W
0/32b +20 °C Φwym: 151 W
0/31 +20 °C Φwym: 790 W
0/04 +20 °C Φwym: 1073 W
0/05 +20 °C Φwym: 911 W
0/06 +20 °C Φwym: 1005 W
0/07 +20 °C Φwym: 968 W
0/03 +20 °C Φwym: 2209 W
0/29 +20 °C Φwym: 804 W
0/28 +24 °C Φwym: 270 W
0/27 +24 °C Φwym: 266 W
0/26 +20 °C Φwym: 1277 W
0/11 +20 °C Φwym: 5990 W
-1/7 +16 °C Φwym: 9364 W
0/08 +20 °C Φwym: 1040 W
0/12 +20 °C Φwym: 995 W
0/13 +24 °C Φwym: 992 W
0/15 +20 °C Φwym: 1956 W
0/14 +24 °C Φwym: 517 W
0/16a +20 °C Φwym: 1254 W
0/17 +20 °C Φwym: 924 W
0/18 +20 °C Φwym: 969 W
0/19 +20 °C Φwym: 917 W
0/20 +20 °C Φwym: 1081 W
0/23 +20 °C Φwym: 1160 W
0/22 +20 °C Φwym: 778 W
0/21 +20 °C Φwym: 2422 W

korytarz 3a +20 °C Φwym: 1172 W
korytarz +20 °C Φwym: 685 W
korytarz 4a +20 °C Φwym: 907 W

Istnieje ryzyko kafle posadzki do zachowania odrestaurowania i uzupełnienia

Schemat typowego podłączenia grzejnika płytowego



1. Grzejnik stalowy, konwekcyjny z wbudowanym zaworem termostatycznym
2. Blok zaworowy 1/2"GW/16x2,0 kątowy, odcinający
3. Podwójne kolano przyłączeniowe,
4. Rura towrzywowa

LEGENDA

- Projektowana instalacja c.o - zasilanie
- Projektowana instalacja c.o -powrót
- Projektowana instalacja c.t - zasilanie
- Projektowana instalacja c.t -powrót

22KV/600 [600 mm] — Grzejnik płytowy zaworowy np V&N COSMO
AB40 [940 mm] — Grzejnik drabinkowy np firmy Gorgiel, typ Baron
C2090 [20 el] — Grzejnik żeberkowy np firmy Zhender, typ Charleston

UWAGA
1. Wszystkie istniejące instalacje c.o. wraz z grzejnikami należy zdemontować.
2. Projektowane instalacje zasilane będą z istniejącegowęzła cieplnego
3. Przewody prowadzone w posadzce wykonać z rur wielowarstwowych Pe-Xc-Al
3. Grzejniki płytowe wyposażyć w zawór termostatyczny oraz głowice termostatyczne oraz podłączyć do instalacji za pomocą armatury dolnozasilającej
4. Podłączenie do grzejnika wykonać od dołu ze ściany
5. Przejścia instalacji przez strefy o poż należy uszczelnic masa ogniochronna o odpornosci danej przegrody.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
INWESTYCJA	Remont Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto w Poznaniu położonego przy al. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa o zabudowę zewnętrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni placu, rozbiórką garaży, budowej wiat dla samochodów osobowych oraz budowej toalet wewnętrznych.
LOKALIZACJA	al. Marcinkowskiego 31, 61-745 Poznań Dz. nr 16, ark. 13
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA	DEMURG ul. Piwnicka 11/2 Pl. 60-277 Poznań tel./fax: +48 61 662 11 40 www.demurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wojciech Jankowiak	upr. bez ograniczeń nr ewid. dec. o wpisie, mieszkający w samorządzie adwokackim w okręgu Wielkopolskim	
OPRACOWAŁ			
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Irmina Ziółkowska	upr. bez ograniczeń nr ewid. dec. o wpisie, mieszkający w samorządzie adwokackim w okręgu Wielkopolskim	
TREŚĆ RYS.			SKALA

RZUT PARTERU
- INSTALACJA C.O I C.T

1:50

DATA	LISTOPAD 2015	NR KONTRAKTU	001548
BRANŻA	IS	NR RYSUNKU	CO.02

Wyłączne prawa autorskie firmy DEMURG i do niego być wyłączone, rozpowszechnianie modyfikowanie, i udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody autora bez zgody autora bez zgody autora bez