



- LEGENDA**
- Projektowana instalacja c.o. - zasilanie
  - Projektowana instalacja c.o. - powrót
  - Projektowana instalacja c.t. - zasilanie
  - Projektowana instalacja c.t. - powrót
- Grzejnik płytowy zaworowy np V&N COSMO  
Grzejnik drabinkowy np firmy Gorgiel, typ Baron  
Grzejnik żebrowany np firmy Zhender, typ Charleston

- UWAGA**
- Wszystkie istniejące instalacje c.o. wraz z grzejnikami należy zdemontować.
  - Projektowane instalacje zasilane będą z istniejącego węzła ciepłowniczego.
  - Przewody prowadzone w posadzce wykonać z rur wielowarstwowych Pe-Xc-Al.
  - Grzejniki płytowe wyposażać w zawór termostatyczny oraz głowice termostatyczne oraz podłączyć do instalacji za pomocą armatury dolnozasilającej.
  - Podłączenie do grzejnika wykonać od dołu ze ściany.
  - Przebiegi instalacji przez strefy p.poz należy uszczelniać masą ogniochronną o odporności danej przegrody.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań		
INWESTYCJA	Remont Komendy Wojewódzkiej Policji - Stare Miasto w Poznaniu, położonego Marcinkowskiego 31 na nr. 16, ark. 13, zgło. przedłożone do rozstrzygnięcia zmierzającej w celu wybudowania wraz z remontem zewnętrznej elewacji główny, budowie wraz ze samochodowe osobowych oraz budowanie al. Marcinowska 31, 61-745 Poznań		
LOKALIZACJA	Dz. nr 16, ark. 13		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA PRACOWNICA			
FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wojciech Jankowiak	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. Jolanta Ziolkowska	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jolanta Ziolkowska	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
TREŚĆ RYS.	RZUT 2 PIĘTRA - INSTALACJA C.O. I C.T.		
DATA	LISTOPAD 2015	NR KONTRAKTU	001548
BRANŻA	IS	NR RYSUNKU	00
			CO.04

Wykonanie niniejszego projektu jest zgodne z zasadą projektowania i dokumentacji technicznej. Wykonanie niniejszego projektu jest zgodne z zasadą projektowania i dokumentacji technicznej. Wykonanie niniejszego projektu jest zgodne z zasadą projektowania i dokumentacji technicznej.

 **Urząd Techniczny Nadzoru Budowlanego**