



ZZP-2380-65/2016

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowej siedziby Komisariatu Policji w Dopiewie

Informuję<sup>1</sup>, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Zamawiający przytacza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o odniesienie się do grubości wykładzin PVC. Po kontakcie z kilkoma producentami dowiedzieliśmy się, że nie ma na rynku wykładzin homogenicznych o podanej przez Inwestora grubości 3,4 mm.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Należy przyjąć wykładzinę PCV homogeniczną (jednorodną) o następujących cechach:

- minimalna grubość wykładziny 2,00 mm
- minimalna grubość warstwy ścieralnej 2,00 mm
- minimalna grupa ścieralności „P”
- minimalna absorpcja akustyczna +4dB,
- minimalne właściwości antypoślizgowe R9 (DIN51130),
- klasa ogniotrwałości B-s1,
- odporność chemiczna dobra.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o podanie parametrów sufitu podwieszono akustycznego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Należy przyjąć sufitu podwieszony akustyczny o następujących parametrach:

- wartość absorpcji dźwięku od  $\alpha_w = 0,10$  do 0,95
- płyty odporne na wilgoć do 95%, przy temperaturze 30°C bez ugięcia, wypaczenia, czy też rozwarstwienia (EN 13964)
- odbicie światła od 80% do 90%

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o podanie parametrów okleiny winylowej ścian.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Projekt nie zakłada okleiny winylowej ścian.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany<sup>2</sup> treści SIWZ w poniżej określonym zakresie.

- 1) Pkt V.2.4 (Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) otrzymuje brzmienie:  
*Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponować:*
  - V.2.4.1. *osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej z minimum 10-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień;*
  - V.2.4.2. *osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień;*

<sup>1</sup> podstawa prawna - art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zw. dalej uPzp

<sup>2</sup> podstawa prawna - art. 38 ust. 4 uPzp

- V.2.4.3. *osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień;*
  - V.2.4.4. *osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej, z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień;*
  - V.2.4.5. *dwoma osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego budynków, posiadających licencje II stopnia;*
  - V.2.4.6. *dwoma osobami posiadającymi imienne certyfikaty instalatora poświadczające ukończenie kursu certyfikacyjnego wydany terminowo przez producenta (a nie w imieniu producenta) oferowanego przez Wykonawcę systemu okablowania;*
  - V.2.4.7. *dwoma osobami posiadającymi certyfikaty autoryzowanych instalatorów zintegrowanych systemów zabezpieczeń dla zintegrowanego systemu zabezpieczeń oferowanego przez Wykonawcę.*
- 2) Pkt. XIV.2.3 i XIV.2.4 (INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO) wprowadzone do treści SIWZ zmianą z dnia 22.07.2016 r. otrzymują brzmienie:
- XIV.2.3. *Nie później niż w dniu jej podpisania dostarczyć Zamawiającemu kopie imiennych certyfikatów instalatorów poświadczające ukończenie kursu certyfikacyjnego wydany terminowo przez producenta (a nie w imieniu producenta) systemu okablowania dla instalatorów wskazanych w wykazie osób.*
  - XIV.2.4. *Nie później niż w dniu jej podpisania dostarczyć Zamawiającemu kopie certyfikatów autoryzowanych instalatorów zintegrowanych systemów zabezpieczeń dla instalatorów wskazanych w wykazie osób.*
- 3) Po pkt. XIV.2.4 dodaje się pkt. XIV.2.5 o treści:
- XIV.2.5. *Nie później niż w dniu jej podpisania dostarczyć Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla osób wskazanych w wykazie osób.*
- 4) Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika do niniejszego pisma.
- 5) Załącznik nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie o udostępnieniu zasobów przez inny podmiot, otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika do niniejszego pisma.
- 6) W § 14 ust. 3 projektu umowy (załącznik nr 9 do SIWZ), wprowadza się punkty 7 i 8 o brzmieniu:
- 7) *w zakresie systemu okablowania .....*
  - 8) *w zakresie systemu integrującego systemy zabezpieczeń .....*

Mając powyższe na uwadze Zamawiający dokonuje również zmiany terminu składania ofert na dzień 09.08.2016 r. godz. 11:00 oraz otwarcia ofert na dzień 09.08.2016 r., godz. 11:30.

W związku z tym dokonuje niżej wymienionych zmian w treści SIWZ:

- 1) pkt. IX.2 (OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT) otrzymuje brzmienie:  
*Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym zamkniętym opakowaniu/kopercie, która powinna być zaadresowana: **Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań, oznakowana następująco: ZPP-2380-65/2016 „Oferta - Budowa KP Dopiewo”, Nie otwierać przed dniem 09.08.2016 r., do godz. 11:30***
- 2) pkt. IX.3 (OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT) otrzymuje brzmienie:  
*Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętym opakowaniu/kopercie oznakowanej następująco: **ZPP-2380-65/2016 „Zmiana oferty - Budowa KP Dopiewo”, Nie otwierać przed dniem 09.08.2016 r., do godz. 11:30.** Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta podczas sesji otwarcia ofert wraz ofertą Wykonawcy, który wprowadził zmianę i zostaną dołączone do oferty.*
- 3) pkt. X.1 (MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) otrzymuje brzmienie:  
*Ofertę należy złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A, sekretariat lub przesać na adres Zamawiającego do **09.08.2016** roku, do godz. **11:00.***

- 4) pkt. X.2 (MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) otrzymuje brzmienie:  
*Otwarcie ofert odbędzie się **09.08.2016** roku o godz. **11:30** w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A, pok. nr 3.*

ZASTĘPCA  
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI  
w Poznaniu  
  
insp. mgr Konrad Chmielewski