



ETAP I
ETAP II

Obiekt:	Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dla przebudowy budynku Komisariatu Policji - Poznań Stare Miasto, Al. J. Marcinkowskiego 31, Poznań
Temat:	Ekspertyza techniczna w trybie §2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002. (J. Dz. U. z 2015, poz. 1422)

- **H52**
- istniejący hydrant 52mm do wymiany na 25mm z węzłem pólsztynowym
- **E130**
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu istniejący do przebudowy

Opracował	RZUT I PIĘTRA	
Nazwa rysunku:	RZUT I PIĘTRA	
Data: październik 2015	Nr rys. 4	