



LEGENDA:

- optyczna czujka dymu
- z wskaźnikiem zadziałania - 48 sztuk
- optyczna czujka dymu - 57 sztuk
- czujka termoróżnicowa - 1 sztuka
- ręczny ostrzegacz pożarowy - 7 sztuk
- moduł 4 wej/4 wyj - 2 sztuka
- sygnalizator optyczno akustyczny - 8 sztuk
- centrala sygnalizacji pożaru - 1 sztuka

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porównieniu z inwestorem a także z projektantem za jego zgodą.
3. Wykazanie na rysunku technicznym elementów konstrukcyjnych w dokumentacji w kontekście szczególnych punktów, które do tego skłoniła się odnośca z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zasłania nieograniczone pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stołarki i śluzki okiennej, drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszystkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa poż. i tnp, posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Wykazanie na rysunku technicznym elementów konstrukcyjnych w kontekście niniejszego opracowania.
9. Wskazanie na rysunku technicznym elementów wyposażenia budynku / lokalu, w szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlew, kuchenki i inne) służyć wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego oznaczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
10. Powierzchnie lokalizacyjne zwrócić po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wyników.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
INWESTYCJA	Remont Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu - Stare Miasto w Poznaniu położonego przy al. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark. 13, jego przebudowa oraz modernizacja wewnętrznej części budynku w celu dostosowania do potrzeb służby policyjnej, w tym: budowa wiat dla samochodów osobowych oraz budowa sieci wewnętrznych.
LOKALIZACJA	al. Marcinkowskiego 31, 61-745 Poznań Dz. nr 16, ark. 13
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA PROWADZĄCA	DEMİURG

ul. Powieśka 11/2
PL 60-277 Poznań
tel. 61 844 11 11
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wojciech Gonet	Up. Nr W000154P/0710 w spec. telekomunikacyjnej i inż. W000154P/0710/08	
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Roman Fryśka	Up. Nr DTT-11/02261/020 w spec. telekomunikacyjnej i inż. W000154P/0710/08	
TREŚĆ RYS.			SKALA

RZUT PARTERU
INSTALACJA SAP

DATA	LISTOPAD 2015	NR KONTRAKTU	001548
BRANŻA	T	NR RYSUNKU	00

T.02

Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
inż. Feliks Grzelka Nr upr. 131193
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
STWIERDZAM
bez uwag:
Zawaga 1