DZ 1

zaniżenie do 1,67m
nieprawidłowość nr 6 pkt 6.3

ETAP I

ETAP II

K1

K2

K3

WENTYLATORWNIA

EI30

MAGAZYN ZDP

POKÓJ ĆWICZEŃ

MAGAZYN NIELETNI

TOALETY

SZATNIA MĘSKA

Suszarnia

POM. SPRZĄTACZEK

Rozkucie otworu okiennego do posadzki ze zbrojeniem: 200 cm

Rozkucie otworu drzwiowego do ścian: 200 cm

Wykucie otworu drzwiowego

MAGAZYN SPRZĘTU

Drzwi dwuskrzydłowe

H52

KOMUNIKACJA

TOALETA MĘSKA

SZATNIA MĘSKA

MAG. PRAC. TECH.

ZAWORY

LIVE SCANNER

ROZDZIELNIA NN

SCHODY DO LIKWIDACJI I ZASYPANIA. ZABEZPIECZYĆ DO DEMONTAŻU. POSADZKA DO UZUPEŁNIENIA

Istniejące drzwi zamurować, pozostawiając kasetę pogładzić do poziomu posadzki płytki

Istniejące drzwi zamurować i wykonać okno na wzór sąsiednich.

MAGAZYN DOW. RZECZOWYCH

Likwidacja istniejących schodów zastąpienie do pom. płytki

Wykonanie nowych schodów

WC

MAGAZYN BRONI

TOALETY

Projektowany otwór drzwiowy

ARCHIWUM

WĘZEŁ CIEPLNY

TOALETA DAMSKA

SZATNIA DAMSKA

LEGENDA:

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu istniejący do przebudowy
- H52 - istniejący hydrant 52mm do wymiany na 25mm z wężem półsztywnym

KOMENDA WOJEWÓDZKA
Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu
Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

Obiekt:	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPO ŻAROWEJ DLA PRZEBUDOWY BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI - POZNAŃ STARE MIASTO , ALEJE MARCINKOWSKIEGO 31, POZNAŃ	
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie §2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1422)	
Opracował	Doc. dr inż. Roman Żmitrowicz upr. w spec. konstrukcyjno-inżynieryjnej § 5 ust. 1 pkt 2 Nr ewidencyjny MAZ/0497/06 Rzeczoznawca Budowlany Poznań, ul. Dożynkowa 20	Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Feliks Gizelka Nr upr. 131/93
Nazwa rysunku:	RZUT PIWNICY	
Data: październik 2015	Skala 1 : 100	Nr rys. 2

za zgodność z oryginałem