



ZZP-2380-66/2016

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem części Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych zlokalizowanych w budynku Komendy Miejskiej Policji w Koninie

Informuję¹, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Zamawiający przytacza treść zapytań wraz z odpowiedziami

Pytanie nr 1:

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 9 z dnia 10.08.2016 r., drzwi D4 zostały usunięte z opracowania, także z wykazu drzwi PDOZ, natomiast w przedmiarze robót budowlanych zamieszczonym również w dniu wczorajszym, zostały one dodane w poz. 84, 108, 132, 156, 180, 204. Proszę o jednoznaczną odpowiedź czy wyceniać drzwi zgodnie z przedmiarem, czy z odpowiedzią na pytania. Jeżeli należy wycenić z przedmiarem, proszę o zamieszczenie w/w drzwi w wykazie stolarki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Drzwi D4 zostały usunięte z opracowania oraz z wykazu drzwi PDOZ.

Pytanie nr 2:

Drzwi D6 wg przedmiaru po zmianach podano jako drzwi aluminiowe, natomiast wg opisu technicznego i wykazu stolarki jako klasy „C”, okleinowane od korytarza w kolorze „wiśnia” np. Pora Granit typ I, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Drzwi D6 zgodnie z wykazem i opisem to drzwi kl. C np. Porta Granit typ I, natomiast drzwi D5 są typu więziennego.

Pytanie nr 3:

Poz. 58 przedmiaru skrzydła drzwiowe wewnętrzne, pełne w okleinie drewnopodobnej kolor wiśnia – DZ1, brak w zestawieniu drzwi PDOZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Z uwagi na wcześniejszy podział dokumentacji na dwie części (tom I i II) drzwi DZ1 były zawarte w tomie I, obecnie obie dokumentacje tworzą jedną całość i drzwi zostały dodane do wykazu.

Pytanie nr 4:

Proszę o informację, czy umywalki, miski ustępowe należy wycenić jako wandaloodporne ze stali nierdzewnej czy zwykłe ceramiczne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Umywalki i miski ustępowe należy wycenić jako zwykłe ceramiczne.

Pytanie nr 5:

W związku z odpowiedzią proszę o potwierdzenie, że miski ustępowe należy zamontować na stelażu ze spłuczka i przyciskiem w ścianie? Jeżeli tak, w pom. Nr 27 z uwagi na ścianę w zabudowie dzielącą dwie toalety brak miejsca na stelaże. Na projekcie graficznym pokazano toalety typu kompakt, które występują tylko z przyciskiem w spłuczce.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy zamontować miski ustępowe wiszące na stelażu np. Koło Unit, telaz do wc wiszącego 99391-000 (stelaż wąski) oraz obudować do wysokości 1,20, 2x płytą kartonowo- gipsową o szerokości max. 15 cm.

¹ podstawa prawna - art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zw. dalej „uPzp”

Mając powyższe na uwadze Zamawiający dokonuje również zmiany terminu składania ofert² na dzień **19.08.2016 r. godz. 11:00** oraz otwarcia ofert na dzień **19.08.2016 r., godz. 12:30**.

W związku z tym dokonuje niżej wymienionych zmian w treści SIWZ:

1) pkt. IX.2 (OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT) otrzymuje brzmienie:

*Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym zamkniętym opakowaniu/kopercie, która powinna być zaadresowana: **Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, 60-838 Poznań, oznakowana następująco: ZPP-2380-66/2016 „Oferta - Remont PdOZ w KMP Konin”, Nie otwierać przed dniem 19.08.2016 r., do godz. 12:30***

2) pkt. IX.3 (OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT) otrzymuje brzmienie:


*Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętym opakowaniu/kopercie oznakowanej następująco: **ZPP-2380-66/2016 „Zmiana oferty - Remont PdOZ w KMP Konin”, Nie otwierać przed dniem 19.08.2016 r., do godz. 12:30**. Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta podczas sesji otwarcia ofert wraz ofertą Wykonawcy, który wprowadził zmianę i zostaną dołączone do oferty.*

3) pkt. X.1 (MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) otrzymuje brzmienie:

*Ofertę należy złożyć do dnia **19.08.2016 roku, do godz. 11:00** w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A, sekretariat.*

4) pkt. X.2 (MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) otrzymuje brzmienie:

*Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **19.08.2016 roku o godz. 12:30** w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A, pok. nr 3.*

ZASTĘPCA
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
Poznań

insp. Piotr Konrad Olmielewski

Wyk. w 1. egz., zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

² podstawa prawna - art. 38 ust. 4 ustawy Pzp