



ZZP-2380-63/2016

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompleksowego remontu, przebudowy i rozbudowy budynku Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto oraz robót związanych z zagospodarowaniem terenu

Informuję¹, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Zamawiający przytacza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

Zmieniono szerokość szybu na 1800 mm, ale to nie jest wystarczające dla drzwi centralnych dwuskrzydłowych o szerokości 900 mm. Minimalna szerokość wewnętrzna szybu (i także podszybia co nie zostało uwzględnione w obecnych zmianach) to 2000 mm.

Pytanie nr 2:

Szerokość kabiny 1000 mm podtrzymana w wyjaśnieniu z 2016-08-17 nie jest wystarczająca dla osób niepełnosprawnych.

Pytanie nr 3:

Dokonano zmiany na szyb w **konstrukcji systemowej** ale tego typu szyby nie posiadają zabezpieczeń ogniowych (zabezpieczenia ogniowe stosuje się dla odpowiednio dużych przekrojów stali). Ponadto szyb przystawiony do budynku (a nawet szczególnie systemowy) musi mieć odpowiednią sztywność i sposób mocowania do ściany budynku. Czy szyb ma mieć taką sztywność, że oddylatowany od szybu zachowa własną stateczność oraz przeniesie wszystkie obciążenia od dźwigu? Należy sprecyzować opis w zmianach dotyczący dylatacji szybu?

Pytanie nr 4:

Dlaczego liny stalowe mają być w tzw. powłoce wyciszającej PCV, skoro takie rozwiązanie wcale nie powoduje znaczącego zmniejszenia hałasu natomiast naraża użytkownika na większe koszty w przypadku ich wymiany oraz zmusza służby do ciągłej kontroli stanu wewnętrznych niewidocznych splotek za pomocą specjalistycznego sprzętu, i/lub naraża użytkownika na trwałe wyłączenie dźwigu po wykonaniu określonej zaprogramowanej ilości jazd?

Zamawiający informuje, iż w załącznikach do „Wyjaśnień i zmianie treści SWIZ z dnia 17.08.2016 r.” zamieszczony został na stronie internetowej „Aneks do projektu wykonawczego – konstrukcja szybu windowego z dnia 17.08.2016 r.”, który wprowadza zmiany dotyczące parametru dźwigu osobowego, a tym samym odpowiedź Zamawiającego na pytania udzielone w:

a) wyjaśnieniach i zmianie treści SIWZ z dnia 04.08.2016 r., odpowiedź na pytanie nr 53;

b) wyjaśnieniach i zmianie treści SIWZ z dnia 09.08.2016 r., odpowiedź na pytanie nr 7

o brzmieniu: „Dźwig 8-osobowy, udźwig 630 kg w szachcie samonośnym stalowym zabezpieczonym pożarowo, przeszklonym, wym. kabiny 100x140 cm, przelotowa, przeszklona (panoramiczna), drzwi centralne, napęd elektryczny, bezreduktorowy, bez maszynowni, zawieszenie – liny stalowe z powłoką wyciszającą PCV, zjazd awaryjny, wyposażenie wysoki standard, podłoga kamień”

nie jest wiążąca w części dotyczącej zmienionych parametrów dźwigu.

Wiążące dla Wykonawców przy kalkulacji oferty są parametry dźwigu zawarte w „Aneksie do projektu wykonawczego – konstrukcja szybu windowego z dnia 17.08.2016 r.”

¹ podstawa prawna - art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zw. dalej „uPzp”

W zmienionym projekcie Zamawiający jednoznacznie określił wymagania w stosunku do Wykonawcy oraz określił dalszy bieg postępowania:

1. Zamawiający informuje, że szerokość szybu windowego została zaprojektowana dla drzwi teleskopowych, nie centralnych.
2. Zamawiający informuje, iż szerokość kabiny wynosi 1100 mm i spełnia wymagania dla osób niepełnosprawnych.
3. Szyb windowy nie ma zabezpieczeń ogniowych, ponieważ winda w razie pożaru jest wyłączona z użytkowania. Ponadto szyb windowy jest oddylatowany od budynku, więc w świetle przepisów uznajemy go za obiekt budowlany, który nie jest budynkiem i nie musi mieć zabezpieczeń ogniowych. Wszelkie zabezpieczenia i parametry wytrzymałościowe konstrukcji systemowej leżą po stronie firmy wykonawczej dostarczającej urządzenie. Firma ta bierze odpowiedzialność za obliczenia statyczne, a co za tym idzie za to, że sztywność i sposób mocowania do ściany będzie spełniała obowiązujące normy i zostanie wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Dopuszcza się wykonanie lin bez powłoki PCV.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
w Poznaniu

insp. Tomasz Trawicki

Wyk. w 1. egz., zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego