



ZZP-2380-4/2017

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynkach Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych

Informuję<sup>1</sup>, że w dniu 20.03.2017 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści SIWZ. Poniżej Zamawiający przytacza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

**Pytanie nr 1:**

Czy zamawiający zakłada dostosowanie sieci do obowiązujących wymagań określonych § 21 ust. 1 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. nr 109. poz.719) dotyczących umieszczenia zaworów hydrantowych na odpowiedniej wysokości od poziomu podłogi?.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Wymaganiem Zamawiającego jest wymiana istniejących zaworów DN 52 na DN 25 oraz wymiana dotychczas nie wymienionych skrzynek hydrantowych na skrzynki z wężami półsztywnymi o długości min. 30 m. Skrzynki te muszą wyposażone w stosowne gaśnice ppoż.

**Pytanie nr 2:**

Czy przewody zasilające instalację wodociągową przeciwpożarową są wykonane jako obwodowe i zapewniają doprowadzenie wody co najmniej z dwóch stron. Zgodnie z zapisami § 25 ust. 6 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. nr 109.poz,719) ww. rozwiązanie jest wymagane w budynkach gdzie:

- 1) liczba pionów w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest większa niż 3;
- 2) na przewodach rozprowadzających zainstalowano więcej niż 5 hydrantów wewnętrznych.

W uwagi na brak informacji na ten temat rzetelna wycena prac jest niemożliwa z uwagi na duże koszty wykonania ww. rozwiązania.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Celem Zamawiającego w przedmiotowym zamówieniu jest osiągnięcie prawidłowych - tzn. zgodny z normami i obowiązującymi przepisami - wpływów i ciśnień hydrantowych bazując na istniejących zasilaniach.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany<sup>2</sup> terminu składania i otwarcia ofert na dzień **23.03.2017** r. Godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. W związku ze zmianą ww. terminów:

- 1) pkt. X.2 SIWZ (złożenie oferty) otrzymuje brzmienie:

*Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu/kopercie, która powinna być zaadresowana:*

**Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu  
Sekcja ds. Zamówień Publicznych  
ul. Dąbrowskiego 17A, 60-838 Poznań**

oznakowana następująco:

**ZZP-2380-4/2017 „Oferta - Remont instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w KWP w Poznaniu”  
Nie otwierać przed dniem 23.03.2017 r., do godz. 11:30**

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

- 2) pkt. X.3 SIWZ (zmiana oferty) otrzymuje brzmienie:

*Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian*

<sup>1</sup> podstawa prawna - art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zw. dalej „uPzp”

<sup>2</sup> podstawa prawna - art. 38 ust. 4 uPzp

musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętym opakowaniu/kopercie oznakowanej następująco:

**ZZP-2380-4/2017 „Oferta - Remont instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w KWP w Poznaniu”  
Nie otwierać przed dniem 23.03.2017 r., do godz. 11:30**

Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta podczas sesji otwarcia ofert wraz z ofertą Wykonawcy, który wprowadził zmianę i zostaną dołączone do oferty.

- 3) pkt. XI.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:  
Ofertę należy złożyć do **23.03.2017** roku, do godz. **11:00** w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A, sekretariat.
- 4) pkt. XI.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:  
Otwarcie ofert odbędzie się **23.03.2017** roku o godz. **11:30** w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A.

ZASTĘPCA  
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI  
w Poznaniu  
  
insp. mgr Konrad Chmielewski