



ZZP-2380-8/2017

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynkach Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych

Informuję<sup>1</sup>, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Poniżej Zamawiający przytacza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

**Pytanie nr 1:**

Czy zamawiający przewiduje w zakresie prac do wykonania wymię rur instalacji hydrantów wewnętrznych na odcinku od układu przyłącza (wodociągowego) do punktów - skrzynek hydrantowych?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie przewiduje wymiany całości rur instalacji hydrantowej. Wymiana rur może dotyczyć kilku niewielkich odcinków (po 4,0 m do 6,0 m) niezbędnych do wykonania ewentualnych obejść, montażu systemów hydroforowych, zmiany usytuowania podejść pod piony, itp. - dokładnie określi to projekt, który jest częścią zamówienia.

**Pytanie nr 2:**

Zgodnie z protokołem okresowych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych na obiektach znajdują się następujące punkty poboru wody do celów gaśniczych - hydranty:

- 1) w budynku głównym KWP przy ul. Kochanowskiego 2a - 24 punkty;
- 2) w budynku Wydziału Łączności i Informatyki KWP przy ul. Kochanowskiego 2a - 16 punktów;
- 3) w budynku KWP przy ul. Kochanowskiego 3 (CBŚP + Genetyka) - 5 punktów.

Czy inwestor przewiduje wymianę wszystkich szafek hydrantowych? Jeżeli nie, to w jakiej ilości należy przyjąć wymianę szafek hydrantowych?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Część skrzynek hydrantowych została już wymieniona na spełniające wymagania aktualnych norm. Do wykonania pozostała wymiana zaworów DN 52 na DN 25 oraz wymiana skrzynek hydrantowych na skrzynki z węzami półsztywnymi o długości min. 30 m, wyposażonych w stosowne gaśnice ppoż., w niżej wymienionych obiektach i ilości:

- 1) w budynku głównym KWP przy ul. Kochanowskiego 2a - 5;
- 2) w budynku Wydziału Łączności i Informatyki KWP przy ul. Kochanowskiego 2a - 16;
- 3) w budynku KWP przy ul. Kochanowskiego 3 (CBŚP + Genetyka) - 5.

**Pytanie nr 3:**

Dla zapewnienia zgodności nowej instalacji hydrantowej z wymogami aktualnych przepisów wymagane jest zapewnienie zasilania z ujęć zewnętrznych z dwóch stron jako układ obwodowy.

Czy należy wykonać drugie podejście z ujęcia sieci wodociągowej miejskiej, czy należy zrealizować przedmiotowe prace bazując na istniejącym zasilaniu jednostronnym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Celem Zamawiającego w przedmiotowym zamówieniu jest osiągnięcie prawidłowych - tzn. zgodnych z normami i obowiązującymi przepisami - wpływów i ciśnień hydrantowych bazując na istniejących zasilaniach.

ZASTĘPCA  
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI  
w Poznaniu  
insp. mgr Konrad Chmielewski

Wyk. w 1. egz., zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

<sup>1</sup> podstawa prawna - art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)