



ZZP-2380-15/2017

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją trzech budynków Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu położonych przy ul. Dąbrowskiego 15 i 17A


Informuję¹, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści SIWZ. Zamawiający przytacza poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1

W kosztorysie ofertowym przewidziano demontaż oraz ponowny montaż rynien wykonanych z blachy tytan cynk. Z uwagi, że demontaż rynien wykonanych z blachy tytan cynk spowoduje ich zniszczenie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w strefie okapu na ocieplenie dachu płyt styropianowych spadkowych (klinów) co umożliwi pozostawienie istniejących rynien bez konieczności ich demontażu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje rozwiązania projektowe zawarte w opublikowanej do przedmiotowego postępowania dokumentacji technicznej i takie winny zostać przyjęte do wyceny ofert. Nadto informuję, iż nie znajduje uzasadnienia dla zniszczenia podczas demontażu istniejących, będących w bardzo dobrym stanie rynien.

ZASTĘPCA
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

insp. mgr Konrad Chmielewski

Wyk. w poj. egz.

Egz. zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Opr. J.G.T.

¹ Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami)