



| OZN | FUNKCJA | PRZYKŁADOWY TYP OSPRZĘTU | J.m | IŁOŚĆ |
|-----|---|--|------|-------|
| GZ | Przycisk zwierny - 1z | Przycisk dzwonek - 1 bieg p/t | szt. | 1 |
| Dz | Dzwonek (brzęczyk) | Dzwonek (brzęczyk) -230V -AC - n/t | szt. | 2 |
| GWA | Przycisk rozwierny - 1r - awaryjny za szybą | | szt. | 6 |
| ZE | Zwora 200 kG lub zaczep elektromagnetyczny | Zwora elektromagnetyczna min. 200 kG np: 1. EL 600SL -280 kG -12/24V DC [480/240mA][SCOT] 2. PML- 200 kG - 12/24V -DC [500/250 mA] | szt. | 3 |
| KD | Kontaktron (łącznik) drzwiowy | W obudowie | szt. | 3 |
| GA | Wyłącznik dodatkowy (awaryjny) (może być bezpiecznik B6 w tablicy | Wyłącznik dodatkowy- 1 R lub bezpiecznik B6 | szt. | 1 |
| LC | Lampa sygnalizacyjna czerwona | np: Sygnaliz. świetlny np: MSS (SIMON- ENSTO) -230V/50Hz | szt. | n x 1 |
| LZ | Lampa sygnalizacyjna zielona | np: Sygnaliz. świetlny np: MSS (SIMON- ENSTO) -230V/50Hz | szt. | n x 1 |
| S | Stycznik 1z+1r | Stycznik NP: SM 316 230-zr [Legrand] | szt. | 1 |
| ŁS | Przełącznik schodowy | Przełącznik schodowy p/t - nakleić opis [oświetl.ostrzegawcze] | szt. | 2 |
| LS | Transparent z napisem UWAGA STRZELANIE | np. Oprawa z kloszem mlecznym np. OKD 218 N [2x18W] Farel -Philips Lighting - 619 x 155 x 63 Wymienić świetlóówki na lampę żarową | szt. | 2 |
| Z | Zasilacz impulsowy na szynę Euro 230/24/12 V - 0,5 A /1A - min. 12W | Zasilacz impulsowy -230/24/12V, 1A (2 zwory) (0,5A gdy 1 zwora)np. ZIM 24/12 ZAMEL Sp.J. | szt. | 3 |
| PI | Przełącznik czasowy(impulsowy) - 1z- 230V AC(24/12V AC/DC) | na szynę EURO np. PIR6WT -1Z 230VAC(24/12V-AC-DC) | szt. | 1 |
| P | Przełącznik pomocniczy 1z- 24V DC | na szynę EURO np. MT-Pi-17S-21-9024-1z | szt. | 1 |

| | | |
|--|---|---------------------|
| PROJEKTOWANIE, BUDOWA, WYPOSAŻANIE STRZELNICY POLICYJNYCH, SPORTOWYCH I MYŚLIWSKICH 65-705 Zielona Góra, ul. Naftowa 2H, tel: 68 453 97 57, 602 472 123 | | |
| Inwestor/ Zamawiający | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2a | |
| Obiekt | Budynek nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Augustyna Kordeckiego 36, działka nr 1/1, 1/4, 2/1 obręb 0066 Rypinek | |
| Rysunek | Schemat ideowy sterowania sygnalizacją ostrzegawczą i wejścia oraz blok drzwi na strzelnicy - v 3.5 - strzelnica szerokoprzestrzenna lub ze zmienną linią ognia | |
| Projektował | mgr inż. Tadeusz Bartkowiak | upr. bud. 88/75/ZG |
| Projektował | Łukasz Bartkowiak | |
| Sprawdził | mgr inż. Zygfryd Kwiatkowski | upr. bud. 252/71/ZG |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------|
| | | |
| Stadium: projekt technologiczny | | |
| Oprac. technologia strzelnicy | | |
| Data: 05/2017 | Umowa: | Rewizja - |
| Skala: 1 : 50 | Nr rys. TS-8 | Nr strony ? |