Centrala wentylacyjna N/W6
typ VS-150-R-SS/RHC/SS ; V=11595/10795 m3/h
Qg= 35 kW, Pel=8,0 kW wym. 6610x2085x2236 mm
Pchł = 22 kW , m=1883kg

Agregat chłodniczy
do centrali N/W 6 , Q chł =22,4 kW
ARUN080LTE4 (17,13 kW)

Agregaty sprężarkowo-skraljace indywidualnych
urządzeń klimatyzacyjnych

N/W6

Centrala wentylacyjna N/W5
typ VS-120-R-SS/RHC/SS ; V=8703/8153 m3/h
Qg= 26 kW, Pel=8,0 kW wym. 6610x1891x2034 mm
Pchł = 16 kW , m=1687kg

Agregat VRV II piętro
urządzeń klimatyzacyjnych - Qch-25 kW
ARUN100LTE4 (Qmax=28 kW)

Agregat chłodniczy
do centrali N/W 5 , Q chł =22,4 kW
ARUN080LSS0 (13,32 kW)

Agregat VRV parter
urządzeń klimatyzacyjnych - Qch-26 kW
ARUN100LTE4 (Qmax=28 kW)

N/W5

Centrala wentylacyjna N/W3
typ VS-150-R-SS/RHSS ; V=13385/12565 m3/h
Qg= 40 kW, Pel=9,5 kW wym. 6244x2085x2236 mm
Pchł = 19 kW , m=1898kg

Agregat chłodniczy
do centrali N/W 3 , Q chł =22,4 kW
ARUN080LTE4 (17,13 kW)

Agregat VRV I piętro
urządzeń klimatyzacyjnych - Qch-35 kW
ARUN140LTE4 (Qmax=39,2 kW)

Agregaty sprężarkowo-skraljace indywidualnych
urządzeń klimatyzacyjnych

N/W3

N/W2

N/W1

Agregat chłodniczy
do centrali N/W 4 , Q chł =22,4 kW
ARUN080LSSO (13,32 kW)

Centrala wentylacyjna N/W4
typ VS-120-R-SS/RHC/SS ; V=10355/9955 m3/h
Qg= 33 kW, Pel=8,0 kW wym. 6610x1891x2034 mm
Pchł = 15 kW , m=1687kg

N/W4

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.
3. Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem instalacyjnym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
5. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.
6. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Jana Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań
INWESTYCJA	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą
LOKALIZACJA	ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obręb 0066 Rypinek
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMURG

ul. Lubelskiego 2
PL 61-485 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Andrzej Kulesa	WKP/0271/PWOS/2004 w specjalności instalacje sanitarne	
OPRACOWAŁ	inż. Patryk Janc		
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Roman Narojczyk	ZP/1734/2/7/7/09 w specjalności sanitarnej	

TREŚĆ RYS.		SKALA
BUDYNEK A RZUT DACHU INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI		1:100
DATA	19 GRUDNIA 2016	NR KONTRAKTU 001731
BRANŻA IS	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU **IS.A.16**

Wszystkie zawarte informacje stanowią własność intelektualną i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, modyfikowane i udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody autora projektu. www.demurg.com.pl