



Poznań, 27.07.2017 roku

**KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W POZNANIU**

ZZP-2380-31/2017

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynku Składnicy akt Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Informuję, że Zamawiający dokonuje niżej określonych zmian¹ treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

- 1) W przedmiarze robót branży budowlanej, w poz. 4.7 zostaje zmieniony opis z:
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ściany z cegły
na:
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ściany z cegły.
- 2) W przedmiarze robót branży budowlanej, w poz. 5.35 zostaje zmieniony opis z:
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
na:
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym.
- 3) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 2.1 zostaje zmieniony opis z:
Rurociągi stalowe niestopowe ocynk. zewn. o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach, Fi 15 mm - F1 Prestabo
na:
Rurociągi stalowe niestopowe ocynkowane zewnętrznie o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach, Fi 15 mm.
- 4) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 2.2 zostaje zmieniony opis z:
Rurociągi stalowe niestopowe ocynk. zewn. o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach, Fi 18 mm - F1 Prestabo
na:
Rurociągi stalowe niestopowe ocynkowane zewnętrznie o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach, Fi 18 mm.
- 5) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 2.3 zostaje zmieniony opis z:
Rurociągi stalowe niestopowe ocynk. zewn. o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach, Fi 22 mm - F1 Prestabo
na:
Rurociągi stalowe niestopowe ocynkowane zewnętrznie o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach, Fi 22 mm.
- 6) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 2.4 zostaje zmieniony opis z:
Rurociągi stalowe niestopowe ocynk. zewn. o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach, Fi 28 mm - F1 Prestabo
na:
Rurociągi stalowe niestopowe ocynkowane zewnętrznie o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach, Fi 28 mm.
- 7) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 2.5 zostaje zmieniony opis z:

Rurociągi stalowe niestopowe ocynk. zewn. o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach, Fi 35 mm - F1 Prestabo

na:

Rurociągi stalowe niestopowe ocynkowane zewnętrznie o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach, Fi 35 mm.

- 8) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 2.6 zostaje zmieniony opis z:
Rurociągi stalowe niestopowe ocynk. zewn. o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach, Fi 54 mm - F1 Prestabo
na:
Rurociągi stalowe niestopowe ocynkowane zewnętrznie o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach, Fi 54 mm.
- 9) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 2.11 zostaje zmieniony opis z:
STAD z odw. - zawór równoważący gwintowany dn 15 mm
na:
Zawór równoważący z odwodnieniem gwintowany dn 15 mm.
- 10) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 2.12 zostaje zmieniony opis z:
STAD z odw. - zawór równoważący gwintowany dn 25 mm
na:
Zawór równoważący z odwodnieniem gwintowany dn 25 mm.
- 11) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 2.24 zostaje zmieniony opis z:
Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - Eclipse kąt. zaw term z ogr. przepł.
na:
Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - kątowy zawór termostatyczny z ogranicznikiem przepływu.
- 12) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 2.25 zostaje zmieniony opis z:
Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - Eclipse prosty. zaw term z ogr. przepł.
na:
Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - prosty zawór termostatyczny z ogranicznikiem przepływu.
- 13) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 2.26 zostaje zmieniony opis z:
Regulux kątowy - powrotny dn 15 mm
na:
Zawory grzejnikowe kątowe - powrotny dn 15 mm.
- 14) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 2.27 zostaje zmieniony opis z:
Regulux prosty - powrotny dn 15 mm
na:
Zawory grzejnikowe proste - powrotny dn 15 mm.
- 15) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 2.28 zostaje zmieniony opis z:
Vecotec Eclipse kątowy dn 15 mm
na:
Zestaw przyłączeniowy do podłączenia grzejników dolnozasilanych z wkładką termostatyczną ze zintegrowanym ogranicznikiem przepływu - kątowy dn 15 mm.
- 16) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 3.1 zostaje zmieniony opis z:
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C, izolacja 6 mm (C), rurociąg Fi 6-22 mm
na:
Izolacja rurociągów otulinami z elastycznej pianki poliolefinowej, izolacja 6 mm (C), rurociąg Fi 6-22 mm.
- 17) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 3.2 zostaje zmieniony opis z:
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C, izolacja 6 mm (C), rurociąg Fi 28-35 mm
na:
Izolacja rurociągów otulinami z elastycznej pianki poliolefinowej, izolacja 6 mm (C), rurociąg Fi 28-35 mm.
- 18) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 3.3 zostaje zmieniony opis z:
Izolacja rurociągów otulinami STEINORM, izolacja 20 mm (S), rurociąg Fi 15 mm
na:
Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej z płaszczem PVC, izolacja 20 mm (S), rurociąg Fi 15 mm.
- 19) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 3.4 zostaje zmieniony opis z:
Izolacja rurociągów otulinami STEINORM, izolacja 20 mm (S), rurociąg Fi 20mm
na:
Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej z płaszczem PVC, izolacja 20 mm (S), rurociąg Fi 20 mm.

- 20) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 3.5 zostaje zmieniony opis z:
Izolacja rurociągów otulinami STEINORM, izolacja 30 mm (S), rurociąg Fi 25 mm
na:
Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej z płaszczem PVC, izolacja 30 mm (S), rurociąg Fi 25 mm.
- 21) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 3.6 zostaje zmieniony opis z:
Izolacja rurociągów otulinami STEINORM, izolacja 30 mm (S), rurociąg Fi 32 mm
na:
Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej z płaszczem PVC, izolacja 30 mm (S), rurociąg Fi 32 mm.
- 22) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 3.7 zostaje zmieniony opis z:
Izolacja rurociągów otulinami STEINORM, izolacja 50 mm (S), rurociąg Fi 50 mm
na:
Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej z płaszczem PVC, izolacja 50 mm (S), rurociąg Fi 50 mm.
- Przedmiary branży budowlanej oraz sanitarnej, uwzględniające zmiany wymienione w pkt. 1 - 23 zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (plik pn. Zmiany do zał. nr 6 do SIWZ z dnia 27.07.2017 r.\folder „Przedmiary”).
- 23) Zamawiający zamieszcza nowe rysunki dotyczące instalacji oświetleniowej - plik pn. Zmiany do zał. nr 6 do SIWZ z dnia 27.07.2017 r.\folder „Oświetlenie”.
- 24) Na stronie internetowej zamieszcza się nowe załączniki nr 1 - 4 do SIWZ w wersji edytowalnej, gdyż w dniu. 18.07.2017 r. zostały omyłkowo zamieszczone o niewłaściwej treści. Załączniki nr 1 - 4 do SIWZ o prawidłowej treści są zawarte w pliku „SIWZ po zmianach z dnia 18.07.2017 r.”.
Jednocześnie Zamawiający zmienia w części B (Zestawienie kosztów) formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) nazwę elementu w poz. 26 z:
Montaż kompletnego systemu fotowoltaicznego
na:
Montaż kompletnego systemu fotowoltaicznego wraz z konstrukcją.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający dokonuje również zmianę treści SIWZ polegającej na zmianie terminów składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień **31.07.2017 r.**, godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert zostaje wyznaczony na dzień **31.07.2017 r.**, godz. 11:30.

Adekwatnym zmianom ulegają również odpowiednie zapisy SIWZ w pkt. X.2 - X.3.

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na stronie internetowej

¹ podstawa prawna - art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)