



Poznań, 27.07.2017 roku

**KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W POZNANIU**

ZZP-2380-33/2017

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynków Komisariatu Policji Poznań - Wilda

Informuję¹, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. Zamawiający poniżej przytacza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 9:

Prosimy o informację czy w ofercie należy ująć koszt zajęcia pasa chodnika i drogi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Do wyceny należy przyjąć koszt związane zajęciami pasa chodnika i drogi.

Pytanie nr 10:

Prosimy o skorygowanie przedmiaru dotyczącego rozbiórki nawierzchni – według nas powinna on być znacznie większa. Zamawiający założył w przedmiarze, że do rozebrania będzie kostka brukowana na szerokości około 1 m jednak zważając na wykopy sięgające głębokości ponad 3 m szerokość ta powinna być znacznie większa. Prosimy też zwrócić uwagę, że do rozbiórki, a późniejszego odtworzenia będzie asfalt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Do wyceny należy przyjąć wykop o szerokości do 2.5 m wraz z zabezpieczeniem ścian wykopu przed osunięciem, oraz rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni w miejscu wykopu.

Pytanie nr 11:

Prosimy o informację co należy zrobić z drzewami oraz murem które są przy elewacji od ul. Zmartwychwstańców. Znajdują się one w miejscach gdzie będą wykonywane najgłębsze wykopy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Drzewa zabezpieczyć, wykonać wykop wąskoprzestrzenny, ściany wykopu zabezpieczyć, np.: ściankami berlińskimi.

Pytanie nr 12:

W kosztorysie brak pozycji związanej z dodatkowym wzmocnieniem ścian parteru czy zakres ten należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Do wyceny należy przyjąć koszty związane dodatkowym wzmocnieniem ścian parteru.

Pytanie nr 13:

Prosimy o podanie wymiarów kominów brak możliwości wyliczenia z dokumentacji. W kosztorysie przy pozycji 59 podana jest ilość kpl. 1.

Odpowiedź Zamawiającego:

Roboty dotyczą 23 kominów o wysokości 1 m. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ polegającej na zamieszczeniu nowego rys. A6 - RZUT DACHU zawierającego pozostałe wymiary kominów - plik pn. Zmiany do zał. nr 6 do SIWZ z dnia 27.07.2017 r. \folder „Rzut dachu”.

Pytanie nr 14:

Prosimy o informację do jakiej wysokości na elewacji ma być zastosowany tynk mozaikowy – dokumentacja wskazuje, że jest to wysokość około 3m natomiast w przedmiarze zamawiający przyjął 30 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Do wyceny należy przyjąć położenie tynku mozaikowego od wysokości spodu nadproża okna z poziomu parteru do poziomu terenu.

Pytanie nr 15:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił przy wycenie planowanych do wykonania robót budowlanych koszt dezynsekcji całego obiektu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymagane jest przed wypełnieniem przestrzeni stropodachu wentylowanego granulatem izolacyjnym wykonanie jedynie czyszczenia przestrzeni stropodachu wraz z jej dezynsekcją. Koszty z tym związane należy ująć w wycenie.

Nadto Zamawiający informuje, że do wyceny robót określonych w poz. 89 przedmiaru instalacyjnego należy przyjąć wykonanie nowych okładzin z glazury (ściany i posadzki) pomieszczeń sanitarnych i związane z tym prace towarzyszące. Okładziny ścian - płytki białe o wymiarach 60 cm x 30 cm układane poziomo do wys 2,1 m pomieszczenia. Posadzki - płytki gresowe o wymiarach 60 cm x 60 cm kolor grafit. Fuga do 3 mm kolor szary. Wymiary łazienek należy ustalić według rysunków projektu instalacji wody użytkowej skala 1:100.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje niżej określonych zmian² treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

- 1) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 33 zostaje zmieniony opis z:
Termostatyczny zawór cyrkul. MTCV - wer. Bo śr. nominalnej 15 mm
na:
Termostatyczny zawór cyrkul. o śr. nominalnej 15 mm.
- 2) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 34 zostaje zmieniony opis z:
Pompa Wilo Stratos PICO 15/1-4
na:
Pompa 15/1-4.
- 3) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 35 zostaje zmieniony opis z:
Dwuwęzownicowy zasobnik ciepłej wody Logalux SM500, prod. Buderus
na:
Dwuwęzownicowy zasobnik ciepłej wody 500 l.
- 4) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 37 zostaje zmieniony opis z:
Kompletna stacja solarna KS0105 Sc, prod. Buderus
na:
Kompletna stacja solarna.
- 5) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 38 zostaje zmieniony opis z:
Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex S12, o poj. 12 dm³, prod. Reflex
na:
Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 12 dm³.
- 6) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 39 zostaje zmieniony opis z:
Naczynie wzbiorcze przeponowe Refix DD25, o poj. 25 dm³, prod. Reflex
na:
Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 25 dm³.
- 7) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 43 zostaje zmieniony opis z:
Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 15mm otulinami Armaflex o grubości 30 mm
na:
Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 15mm otulinami o grubości 30 mm.
- 8) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 44 zostaje zmieniony opis z:
Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 1/2", przyłączy 1/2", prod Afriso
na:
Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 1/2", przyłączy 1/2".

Przedmiary branży sanitarnej, uwzględniające zmiany wymienione w pkt. 1 - 8 zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (plik pn. Zmiany do zał. nr 6 do SIWZ z dnia 27.07.2017 r.\folder „Przedmiar”).

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający dokonuje również zmianę treści SIWZ polegającej na zmianie terminów składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień **03.08.2017 r.**, godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert zostaje wyznaczony na dzień **03.08.2017 r.**, godz. 11:30.

Adekwatnym zmianom ulegają również odpowiednie zapisy SIWZ w pkt. X.2 - X.3.

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na stronie internetowej

¹ podstawa prawna - art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zw. dalej uPzp

² podstawa prawna - art. 38 ust. 4 uPzp