



ZZP-2380-48/2017

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie przeglądów, napraw i legalizacji a także dostawa nowego sprzętu gaśniczego.

Informuję¹, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści SIWZ. Zamawiający przytacza treść zapytania oraz udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę GP 1x ABC skuteczność gaśnicza 8A w zamian za GP 1z ABC 8A?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza również dostawę GP 1x ABC o skuteczności gaśniczej 8A.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ:

1. W pkt. XIII.1.3. Opis Kryterium „Skuteczność gaśnicza gaśnic o masie środka gaśniczego 1 kg” otrzymuje brzmienie:

Kryterium „Skuteczność gaśnicza gaśnic o masie środka gaśniczego 1 kg.”, którego znaczenie wynosi 20%. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym skuteczność gaśniczą dla zaoferowanej gaśnicy proszkowej o masie środka gaśniczego 1kg, poprzez wpisanie symbolu 8A albo 5A w odpowiednim miejscu formularza ofertowego. W przypadku gdy wykonawca nie wpisze żadnego symbolu albo wpisze obydwa, Zamawiający odrzuci ofertę danego wykonawcy.

Kryterium	Liczba punktów
Skuteczność gaśnicza gaśnicy proszkowej o masie środka gaśniczego 1 kg.– 8A	20 pkt.
Skuteczność gaśnicza gaśnicy proszkowej o masie środka gaśniczego 1 kg.– 5A	0 pkt.

2. W Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, w tabeli dotyczącej nowego podręcznego sprzętu gaśniczego dla części nr 1, poz. 1 otrzymuje brzmienie:

Nowy podręczny sprzęt gaśniczy dla części nr 1:

Lp.	Rodzaj sprzętu	Ilość
1.	Gaśnica proszkowa GP-1zABC lub GP-1xABC	60

¹ podstawa prawna - art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

3. W Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, w tabeli dotyczącej nowego podręcznego sprzętu gaśniczego dla części nr 2, poz. 9 otrzymuje brzmienie:

Nowy podręczny sprzęt gaśniczy dla części nr 2:

Lp.	Rodzaj sprzętu	Ilość
9.	Gaśnica proszkowa GP-1zABC lub GP-1xABC	350

4. W formularzu ofertowym dla części nr 1, który stanowi załącznik nr 2A do SIWZ w części A formularza:

1) poz. 20 tabeli „Składniki ceny oferty”, otrzymuje brzmienie:

Lp.	Rodzaj sprzętu	Ilość	Cena jedn. brutto	Kwota brutto
20.	Gaśnica proszkowa GP-1zABC lub GP-1xABC	60		

2) pkt. 2 poniżej tabeli „Składniki ceny oferty”, otrzymuje brzmienie:

Skuteczność gaśnicza gaśnicy proszkowej o masie środka gaśniczego 1 kg: (należy wpisać symbol skuteczności gaśniczej 8A albo 5A oferowanej gaśnicy – nie wpisanie żadnego symbolu albo wpisanie obu symboli spowoduje odrzucenie)

5. W formularzu ofertowym dla części nr 2, który stanowi załącznik nr 2B do SIWZ w części A formularza:

1) poz. 20 tabeli „Składniki ceny oferty”, otrzymuje brzmienie:

Lp.	Rodzaj sprzętu	Ilość	Cena jedn. brutto	Kwota brutto
20.	Gaśnica proszkowa GP-1zABC lub GP-1xABC	350		

2) pkt. 2 poniżej tabeli „Składniki ceny oferty”, otrzymuje brzmienie:

Skuteczność gaśnicza gaśnicy proszkowej o masie środka gaśniczego 1 kg: (należy wpisać symbol skuteczności gaśniczej 8A albo 5A oferowanej gaśnicy – nie wpisanie żadnego symbolu albo wpisanie obu symboli spowoduje odrzucenie)

Formularze ofertowe dla części nr 1 i nr 2 zawierające zmiany określone w pkt. 4 i 5 niniejszego pisma stanowią do niego załącznik.

Mając powyższe zmiany na uwadze Zamawiający dokonuje również zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 12.10.2017 r. wprowadzając do SIWZ zmiany zapisów zawartych w pkt X.2., X.3., XI.1. i XI.2 nadając im następujące brzmienie:

„X.2. Złożenie oferty.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu/kopercie, która powinna być zaadresowana:

**Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Seksja ds. Zamówień Publicznych
ul. Dąbrowskiego 17A, 60-838 Poznań**

oznakowana następująco:

ZZP-2380-48/2017 „Oferta - świadczenie usług w zakresie przeglądów, napraw i legalizacji, a także dostawa nowego sprzętu gaśniczego”

Nie otwierać przed dniem 12.10.2017 r., do godz. 12:00

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

X.3. Zmiana oferty.

Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętym opakowaniu/kopercie oznakowanej następująco:

ZZP-2380-48/2017 „Zmiana oferty - świadczenie usług w zakresie przeglądów, napraw i legalizacji, a także dostawa nowego sprzętu gaśniczego”

Nie otwierać przed dniem 12.10.2017 r., do godz. 12:00

Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta podczas sesji otwarcia ofert wraz z ofertą Wykonawcy, który wprowadził zmianę i zostaną dołączone do oferty.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- X.1 Ofertę należy złożyć do **12.10.2017** roku, do godz. **11:00** w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A, sekretariat.
- X.2. Otwarcie ofert odbędzie się **12.10.2017** roku o godz. **12:00** w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A".

ZASTĘPCA
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
w Poznaniu

insp. mgr Konrad Chmielewski